

SCHRIFTELIJKE VRAAG

nr. 618
van **ROB BEENDERS**
datum: 13 augustus 2018

aan **JOKE SCHAUVLIEGE**
VLAAMS MINISTER VAN OMGEVING, NATUUR EN LANDBOUW

Zussen (Riemst) - Lek in waterleiding

In de nacht van zaterdag 11 op zondag 12 augustus heeft een waterlek een enorme ravage aangericht bij een aantal woningen in Zussen bij Riemst.

Eén woning is ingestort, de omliggende huizen werden beschadigd en zijn zelfs zeer zwaar getroffen.

1. Hoe oud waren de buizen in de desbetreffende straat? Waren er plannen om ze te vervangen?

Zo ja, wanneer?

Zo neen, waarom niet en hoeveel bedraagt de afschrijvingstermijn van deze waterleiding?

2. Hoeveel interventies voor herstellingen door de watermaatschappij zijn er in de bewuste straat (Monseigneur Trudo Jansstraat) of nabije omgeving gebeurd de afgelopen 5 jaar?
3. Wanneer is de laatste controle/interventie van de waterleidingen geweest in de bewuste straat in Riemst?
4. Is reeds bekend of de schade van dit waterlek te wijten is aan slecht onderhouden leidingen?
5. Hoeveel waterlekken met schade aan huizen, straten,... werden er geregistreerd in Vlaanderen in 2015, 2016, 2017, 2018? Graag gegevens per watermaatschappij.

JOKE SCHAUVLIEGEVLAAMS MINISTER VAN OMGEVING, NATUUR EN LANDBOUW

ANTWOORD

op vraag nr. 618 van 13 augustus 2018

van **ROB BEENDERS**

1. De Watergroep geeft aan dat de leidingen in grijs gietijzer in de Monseigneur Trudo Jansstraat zijn aangelegd vóór 1950. De exacte aanlegdatum is hun niet bekend. De Watergroep vervangt oudere leidingen als dit in synergie kan met andere werken (wegeniswerken of rioleringswerken) of indien de leiding omwille van technische problemen moet vervangen worden. Gezien hier geen sprake is van een van beide, waren er geen plannen om de leidingen op korte termijn te vervangen. De boekhoudkundige afschrijvingstermijn van leidingen bedraagt 45 jaar.
2. De voorbije 5 jaar is op de leiding in de Monseigneur Trudo Jansstraat door De Watergroep alleen een herstelling gebeurd naar aanleiding van het lek op zaterdag 11 augustus 2018.
In de deelgemeente Zussen waren er de voorbije 5 jaar 2 lekken.
3. Controles van waterleidingen gebeuren door De Watergroep niet op de schaal van de straat, maar gebeuren periodiek via leidingmonitoring. Hieruit bleek dat er geen aanleiding was om de leidingen verder te onderzoeken.
4. Het onderzoek van de experts binnen De Watergroep is nog niet afgerond.
5. Het gevraagde overzicht voor 2015 en 2016 vindt u in bijlage. De gegevens voor 2017 en 2018 zijn nog niet beschikbaar.

BIJLAGE

Aantal leidingbreuken per watermaatschappij in 2015 en 2016