

V L A A M S P A R L E M E N T



Zitting 2006-2007

13 november 2006

VOORSTEL VAN DECREET

**– van de heren Bart Martens, Carl Decaluwe, Marc van den Abeelen,
Jan Peumans en Joris Vandenbroucke –**

**houdende wijziging van het Aardgasdecreet van 6 juli 2001,
wat de uitbreiding van de dekkingsgraad van het aardgasdistributienet betreft**

AMENDEMENTEN

Zie:

477 (2005-2006)

- Nr. 1: Voorstel van decreet
- Nr. 2: Verslag hoorzitting
- Nr. 3: Amendementen

AMENDEMENT Nr. 8**voorgesteld door de Vlaamse Regering**

Artikel 2

Dit artikel vervangen door wat volgt:

“Artikel 2

Aan artikel 3 van het Aardgasdecreet van 6 juli 2001 worden 32° tot en met 37° toegevoegd, die luiden als volgt:

32° ontsloten wooneenheid of gebouw: aangesloten of aansluitbare wooneenheid of gebouw;

33° aangesloten wooneenheid of gebouw: wooneenheid of gebouw dat aangesloten is op het aardgasdistributienet;

34° aansluitbare wooneenheid of gebouw: een wooneenheid of gebouw dat nog niet aangesloten is op het aardgasdistributienet, en waarbij aan één van de volgende voorwaarden voldaan is:

– indien de wooneenheid of het gebouw gelegen is in een gebied bestemd voor bewoning en er een lagedrukleiding aanwezig is langs de openbare weg aan dezelfde kant van de weg en ter hoogte van de wooneenheid of het gebouw;

– indien de wooneenheid of het gebouw gelegen is in een gebied bestemd voor bewoning, er een middendrukleiding categorie A of B aanwezig is langs de openbare weg aan dezelfde kant van de weg als de wooneenheid of het gebouw en ter hoogte van de wooneenheid of het gebouw, en op deze leiding reeds gebouwen aangesloten zijn;

– indien de wooneenheid of het gebouw niet gelegen is in een gebied bestemd voor bewoning en er een lagedrukleiding aanwezig is langs de openbare weg ter hoogte van de wooneenheid of het gebouw, al of niet aan dezelfde kant als de betrokken wooneenheid of gebouw;

– indien de wooneenheid of het gebouw niet gelegen is in een gebied bestemd voor bewoning, er een middendrukleiding categorie A

of B aanwezig is langs de openbare weg ter hoogte van de wooneenheid of het gebouw, al of niet aan dezelfde kant als de betrokken wooneenheid of gebouw, en op deze leiding reeds gebouwen aangesloten zijn;

35° gebied bestemd voor bewoning: gebied dat volgens het gewestplan één van de volgende bestemmingen heeft:

– woongebied;

– woongebied met culturele, historische en/of esthetische waarde;

– woongebied met landelijk karakter;

– woongebied met landelijk karakter en culturele, historische en/of esthetische waarde;

– woonuitbreidingsgebied;

36° aansluitbaarheidsgraad: het aantal ontsloten gebouwen in verhouding tot het totaal aantal gebouwen;

37° aansluitingsgraad: het aantal aangesloten gebouwen in verhouding tot het totaal aantal gebouwen.”.”.

AMENDEMENT Nr. 9**voorgesteld door de Vlaamse Regering**

Artikel 3

Dit artikel vervangen door wat volgt:

“Artikel 3

Aan artikel 12 van hetzelfde decreet worden een §3 en een §4 toegevoegd, die luiden als volgt:

“§3. De aardgasnetbeheerder mag voor de aansluiting van een aansluitbaar gebouw op het aardgasdistributienet in de gebieden in het geografisch gebied waarvoor hij werd aangewezen overeenkomstig artikel 6 van het

Aardgasdecreet, een maximale prijs aanrekenen van 250 euro wanneer cumulatief aan de volgende voorwaarden wordt voldaan:

- 1° *de distributieleiding langs de openbare weg waar het aansluitbaar gebouw gelegen is, heeft voldoende capaciteit;*
- 2° *er is maximaal 20 meter afstand tussen de distributieleiding en het toekomstig afnamepunt;*
- 3° *de gevraagde capaciteit van de aansluiting is lager dan of gelijk aan 10 m³(n) per uur;*
- 4° *de gevraagde leveringsdruk is gelijk aan 21 of 25 mbar.*

§4. De aardgasnetbeheerder mag, indien hij om technische of economische redenen toch beslist om een niet-aansluitbaar gebouw gelegen in gebied bestemd voor bewoning via een onderboring aan te sluiten op een aardgasleiding aan de overkant van de straat, in het geografisch gebied waarvoor hij werd aangewezen overeenkomstig artikel 6 van het Aardgasdecreet, voor de aansluiting een maximale prijs aanrekenen van 250 euro wanneer cumulatief aan de volgende voorwaarden wordt voldaan:

- 1° *de distributieleiding langs de openbare weg waar het aansluitbaar gebouw gelegen is, heeft voldoende capaciteit;*
- 2° *er is maximaal 20 meter afstand tussen de distributieleiding en het toekomstig afnamepunt;*
- 3° *de gevraagde capaciteit van de aansluiting is lager dan of gelijk aan 10 m³(n) per uur;*
- 4° *de gevraagde leveringsdruk is gelijk aan 21 of 25 mbar.”.”.*

AMENDEMENT Nr. 10

voorgesteld door de Vlaamse Regering

Artikel 4

Dit artikel vervangen door wat volgt:

“Artikel 4

In hetzelfde decreet wordt een artikel 18bis ingevoegd, dat luidt als volgt:

“Artikel 18bis

Iedere aardgasnetbeheerder zorgt ervoor dat het geheel van de gebieden, die gelegen zijn in het geografisch afgebakende gebied waarvoor hij werd aangewezen overeenkomstig artikel 6, een aansluitbaarheidsgraad heeft van:

- *minstens 95% in 2015 en van 99% in 2020 voor die gebieden die in het gewestplan de bestemming woongebied hebben met uitzondering van de woongebieden met landelijk karakter;*
- *minstens 95% in 2020 in woongebieden.*

De Vlaamse Regering kan de aansluitbaarheidsgraad voor andere gebieden vastleggen na een haalbaarheidsonderzoek.

De aardgasnetbeheerder brengt jaarlijks bij de VREG verslag uit van de aansluitbaarheidsgraad per 1 januari in deze gebieden.”.”.

VERANTWOORDING

In het laatste lid van artikel 18bis wordt “voor 30 maart” geschrapt omdat in artikel 25bis, ingevolge amendement nr. 5 op artikel 5, wordt voorzien dat “voor 30 juni een investeringsplan” wordt voorgelegd “aan de VREG” met onder andere “een berekening van de aansluitbaarheidsgraad op 1 januari”.

AMENDEMENT Nr. 11

voorgesteld door de Vlaamse Regering

Artikel 4bis (nieuw)

Een artikel 4bis invoegen, dat luidt als volgt:

“Artikel 4bis

In hetzelfde decreet wordt een artikel 18ter ingevoegd, dat luidt als volgt:

“Artikel 18ter

Elke aardgasnetbeheerder is ertoe gehouden om elk aansluitbaar gebouw overeenkomstig de regels van het technisch reglement aan te sluiten op het aardgasdistributienet indien de eigenaar erom vraagt, op voorwaarde dat:

- a) bij nieuwbouw, de aanvrager een geldige bouwvergunning kan voorleggen;*
- b) bij bestaande woningen, de woning hoofdzakelijk vergund is of geacht wordt vergund te zijn;*
- c) bij woningen buiten woongebied waar slechts een gasleiding aan de overzijde van de straat aanwezig is, een onderboring technisch mogelijk is en in het investeringsplan overeenkomstig artikel 25bis, geen dubbelzijdige aanleg gepland wordt.”.*

VERANTWOORDING

In vergelijking met het door de heren Bart Martens, Carl Decaluwe, Marc van den Abeelen, Jan Peumans en Joris Vandenbroucke ingediende amendement nr. 4, wordt “woning” vervangen door “gebouw”, om in overeenstemming te blijven met de omschrijvingen.

In vergelijking met het door de heren Bart Martens, Carl Decaluwe, Marc van den Abeelen, Jan Peumans en Joris Vandenbroucke ingediende amendement nr. 4, wordt “of bewoner” geschrapt, want de bewoner heeft de toestemming van de eigenaar nodig.

“Technisch mogelijk”, dient begrepen te worden als met inbegrip van veiligheidsoverwegingen en bepalingen van gemeente of gewest.

AMENDEMENT Nr. 12

voorgesteld door de Vlaamse Regering

Artikel 5

Dit artikel vervangen door wat volgt:

“Artikel 5

In hetzelfde decreet wordt een artikel 18quater ingevoegd, dat luidt als volgt:

“Artikel 18quater

Iedere aardgasnetbeheerder legt jaarlijks voor 1 juli een investeringsplan voor aan de VREG, waarvan de VREG het model bepaalt. Dat investeringsplan beslaat een periode van drie jaar en bevat de volgende gegevens:

- 1° een gedetailleerd plan van het aardgasdistributienet van de aardgasnetbeheerder, met aanduiding per straat (en eventueel huisnummers) van de bestaande gasleidingen;*
- 2° een gedetailleerde lijst van het aardgasdistributienet van de aardgasnetbeheerder, met aanduiding per straat (en eventueel huisnummers) van de gasleidingen waarvan de aanleg wordt gepland in de drie daaropvolgende jaren, met de aanduiding in welk kalenderjaar ze zullen worden aangelegd;*
- 3° een berekening van de aansluitbaarheidsgraad op 1 januari van het beschouwde jaar en van de volgende drie jaren, wanneer de geplande investeringen worden uitgevoerd, van het aardgasdistributienet en het geheel van de gebieden, bedoeld in artikel 18bis, en een tijdsplan om te komen tot de verplichtingen, bepaald in artikel 18bis.”.*

VERANTWOORDING

In vergelijking met het door de heren Bart Martens, Carl Decaluwe, Marc van den Abeelen, Jan Peumans en Joris Vandenbroucke ingediende amendement nr. 5, wordt “30 juni” vervangen door “1 juli”, om in overeenstemming te blijven met het technisch reglement.

In vergelijking met het door de heren Bart Martens, Carl Decaluwe, Marc van den Abeelen, Jan Peumans en Joris Vandenbroucke ingediende amendement nr. 5, wordt in 1° “een gedetailleerde lijst” vervangen door “een gedetailleerd plan”, want het gaat om het bestaande net dat vandaag reeds als plan wordt overgemaakt.

In vergelijking met het door de heren Bart Martens, Carl Decaluwe, Marc van den Abeelen, Jan Peumans en Joris Vandenbroucke ingediende amendement nr. 5, wordt in 2° “de bestaande gasleidingen en” geschrapt, wegens reeds opgenomen in 1°.