

SCHRIFTELIJKE VRAAG

nr. 239

van **TINNE ROMBOUTS**

datum: 19 maart 2015

aan **ANNEMIE TURTELBOOM**

VICEMINISTER-PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING, VLAAMS MINISTER VAN BEGROTING, FINANCIËN EN ENERGIE

Elektriciteitsproductie - Aanmeldingen lokale installatie

Installaties voor de lokale productie van elektriciteit, zoals zonnepanelen, windmolens of een warmtekrachtkoppeling, moeten voor indienstneming verplicht aangemeld worden bij de distributienetbeheerder. Dat is noodzakelijk om de veiligheid en stabiliteit van het distributienet te garanderen. Bij de aanmelding dient de lokale producent volgende documenten toe te voegen: een AREI-keuringsverslag, een gelijkvormigheidsattest van de omvormers of generatoren die vermeld staan in het keuringsverslag en een elektrisch ééndraadschema van de installatie.

Lokale producenten die een productie-installatie groter dan 10 kVA zouden willen plaatsen, moeten naast deze aanmelding ook nog een werkaanvraag indienen bij de distributienetbeheerder. Op basis van die aanvraag bekijkt de distributienetbeheerder dan of de productie-installatie op een veilige manier kan worden aangesloten op het distributienet.

Vanuit de sector vernemen we dat, ondanks de verplichting, meer en meer lokale producenten hun installatie niet meer zouden aangeven bij hun distributienetbeheerder. Hierdoor kan de distributienetbeheerder niet meer nagaan of de installaties conform zijn en zonder gevaar voor veiligheid en stabiliteit van het net op het net kunnen worden aangesloten.

1. Hoeveel lokale productie-eenheden zijn aangemeld in 2012, 2013 en 2014? Graag een overzicht per provincie.
2. Hoeveel niet-aangemelde installaties zijn er aangetroffen in Vlaanderen in 2012, 2013 en 2014? Graag een overzicht per provincie.
3. Welke sanctie krijgt een lokale producent die zijn productie-installatie niet heeft aangegeven?
 - a) Welke argumenten heeft de lokale producent om zijn installatie niet aan te geven?
 - b) Hoeveel sancties werden er reeds uitgeschreven in 2012, 2013 en 2014? Graag een overzicht per provincie.

ANNEMIE TURTELBOOM

VICEMINISTER-PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING, VLAAMS MINISTER VAN BEGROTING, FINANCIËN EN ENERGIE

ANTWOORD

op vraag nr. 239 van 19 maart 2015

van **TINNE ROMBOUTS**

1. De Vlaamse overheid houdt geen gegevens bij over het aantal aangemelde installaties bij de netbeheerders. Deze gegevens kunnen rechtstreeks bij de betrokken netbeheerders worden opgevraagd. Wel is er een project opgezet tussen de netbeheerders, het VEA en de VREG om deze informatie in de toekomst op een geautomatiseerde wijze te ontsluiten. De planning voorziet een oplevering van dit dataplatform in november 2015.

Om onderstaande cijfers in perspectief te brengen kunnen we verwijzen naar de website van de VREG waar het aantal aanmeldingen bij de VREG wordt geregistreerd: <http://www.vreg.be/nl/aantal-zonnepanelen-en-hun-vermogen>.

2. Eandis is het aantal vaststellingen van niet-aangemelde productie-installaties pas structureel beginnen tellen vanaf juli 2014. Voordien was het aannemelijk te veronderstellen dat de overgrote meerderheid van de productie-installaties (al dan niet met vertraging) werden aangemeld bij de Eandis. Eandis controleert immers of de aanmelding is gebeurd alvorens de eerste keer groenestroomcertificaten uit te betalen.

Tussen juli 2014 en nu (maart 2015) heeft Eandis 261 vaststellingen gedaan van niet-aangemelde productie-installaties, als volgt verdeeld onder de infrastructuurgebieden van Eandis.

Infragebied	# niet-gemelde installatie
Antwerpen	15
Brugge-Middenkust	24
Ijzer-Mandel	24
Kempen	36
Leie-Schelde	43
Leuven	22
Mechelen	28
Schelde-Lieve	19
Schelde-Waas	18
Zenne-Dender	32
Eindtotaal	261

Ook bij Infrax zijn er enkel cijfers beschikbaar vanaf 2014. In dat jaar werden 37 niet-aangemelde productie-installaties aangetroffen, waarbij 7 bij Infrax-West, 3 bij Iveg, 3 bij PBE en 24 bij Infrax Limburg. In 2015 werden tot nog toe 17 niet-aangemelde productie-installaties aangetroffen, waarbij 2 bij Infrax-West, 1 bij PBE en 14 bij Infrax Limburg.

Er zijn verschillende gebeurtenissen die kunnen leiden tot een vaststelling van een niet-aangemelde installatie:

- Vaststelling door de meteropnemer bij zijn tweejaarlijks bezoek voor meteropname
 - Vaststelling door een technicus naar aanleiding van een ander werk aan de aansluiting of meetinrichting (metervervanging, verzwaring...)
 - Onderzoek bij afwijkende meterstanden
 - die gedetecteerd wordt in de metervalidatieprocessen (b.v. een plotse en onverklaarbare daling van het jaarverbruik);
 - of naar aanleiding van een vraag van de netgebruiker zelf, van wie de meterstand geschat werd (indien een meteropname niet kon gedaan worden) alsof er geen productie-installatie stond, en waarbij de netgebruiker die schatting betwist;
 - Gemeten injectie bij netgebruikers met een slimme meter (in kader van proefprojecten);
 - Spanningsklacht van de betrokken netgebruiker zelf, of bij iemand in de buurt.
3. a) Op basis van een rondvraag (er is geen objectieve registratie of statistieken van de argumenten) bij de betrokken interne diensten van de distributienetbeheerders stellen we vast dat volgende argumenten het meest worden aangehaald:
- Installateur had beloofd om alle administratieve formaliteiten in orde te brengen;
 - Netgebruiker is het vergeten;
 - Netgebruiker wist niet dat productie-installaties moeten aangemeld worden;
 - Netgebruiker wist niet dat installatie zowel bij Vreg als bij de distributienetbeheerder moest aangemeld worden (dit zal in de toekomst niet meer kunnen gebeuren dankzij het Uniek PV-Loket bij de netbeheerder dat van november 2015 van start zal gaan).

De distributienetbeheerders doen inspanningen via communicatie-campagnes, om het risico op vergetelheid bij de netgebruiker te verminderen.

- b) Er werden vooralsnog geen sancties uitgeschreven.

De sanctiemogelijkheid waarover de distributienetbeheerder vandaag beschikt is: de toegang tot het net weigeren (dus de netgebruiker afsluiten) conform artikel 4.1.18 van het Energiedecreet, en verder uitgewerkt in het Technisch Reglement Distributie Elektriciteit.

De netbeheerder kan zich hierop beroepen omdat een niet-aangemelde productie-installatie volgende risico's introduceert:

- een veiligheidsrisico voor de netbeheerder zelf
 - de veiligheid van de technici is niet gewaarborgd bij werken aan het net waarbij een PV-installatie mogelijk in eilandbedrijf dit net onbedoeld onder spanning zet;
- een risico op de goede werking van het elektriciteitsdistributienet
 - een productie-installatie heeft invloed op de netspanning. Door productie-installaties niet aan te melden kan de netbeheerder niet anticiperen op mogelijke spanningsproblemen.

Alvorens over te gaan tot werkelijke afsluiting neemt de netbeheerder een aantal keer contact op (brief/ingebrekestelling) met de netgebruiker. In de praktijk is de (dreiging tot) afsluiting een zeer harde maatregel in verhouding tot de overtreding. Deze maatregel wordt door de netbeheerders als moeilijk uitvoerbaar beschouwd, en brengt ook administratieve kosten met zich mee (verschillende contactnames/brieven/ingebrekestellingen naar de netgebruiker alvorens werkelijk over te gaan tot afsluiting).

In het ontwerp van aansluitingsreglement dat de distributienetbeheerders hebben voorgelegd aan de VREG, is daarom voorzien in de mogelijkheid tot het aanrekenen van een vergoeding voor de kosten verbonden aan de niet-melding van de aankoppeling van een productie-installatie. Dit reglement is evenwel nog niet in werking, maar ligt momenteel ter nazicht en commentaar bij de VREG.