

SCHRIFTELIJKE VRAAG

nr. 162

van **BART DOCHY**

datum: 9 februari 2015

aan **ANNEMIE TURTELBOOM**

VICEMINISTER-PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING, VLAAMS MINISTER VAN BEGROTING, FINANCIËN EN ENERGIE

Zonnepanelen - Prosumententarief

De Vlaamse Regulator van de Elektriciteits- en Gasmarkt (VREG) heeft een capaciteitstarief berekend voor prosumënten met terugdraaiende teller. Afhankelijk van het verbruik tijdens de productie, wordt meer of minder van de geproduceerde elektriciteit op het net geïnjecteerd. Voor dit injecteren op het net wordt de vergoeding aangerekend.

Ondertussen bestaat er een technische evolutie waarbij batterijen kunnen worden geïnstalleerd als buffer. Deze batterijen zijn in feite een alternatief voor het injecteren op het net.

1. Op welke manier wordt het forfaitaire prosumententarief berekend? Wat zijn de parameters? Hoe worden ze onderbouwd?
2. Kunnen prosumënten die niet akkoord gaan met de forfaitaire berekening van het prosumententarief een bidirectionele meter laten plaatsen?
3. Wordt er gedacht aan een stimulerend beleid ten aanzien van het gebruik van batterijen, bijvoorbeeld via een injectietarief op basis van de werkelijk geïnjecteerde stroom?

ANNEMIE TURTELBOOM

VICEMINISTER-PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING, VLAAMS MINISTER VAN BEGROTING, FINANCIËN EN ENERGIE

ANTWOORD

op vraag nr. 162 van 9 februari 2015

van **BART DOCHY**

1. De Vlaamse Regulator van de Elektriciteits- en Gasmarkt bepaalt de tarieven en dus ook het prosumementarief. Dat gebeurt als volgt. Per distributienetbeheerder wordt vertrokken van de beste raming van het gemiddelde verbruik van de netgebruikers die nu PV-installaties hebben, op het moment dat ze nog geen PV-installaties hadden geïnstalleerd, meer bepaald door gebruik te maken van hun verbruiken in 2008. Vervolgens wordt rekening gehouden met de gemiddelde grootte van een PV-installatie (≤ 10 kW vermogen en met een terugdraaiende teller) per netgebied op 31 december 2013. Het aantal uren (benutting) wordt bepaald op 900 uur per jaar.

De globale gelijktijdigheid tussen productie en verbruik wordt bepaald op 28% (gebaseerd op een externe studie : "Batterijopslag bij net-interactieve systemen", door Prof. Dr. Ir. Jan Desmet, Universiteit Gent, onderzoeksgroep Lemcko). Dat betekent dat 72% van de opgewekte elektriciteit niet op hetzelfde moment wordt verbruikt. Deze elektriciteit wordt op het distributienet geïnjecteerd en er op een later moment weer van afgenomen. Dus 72% van de tijd is een PV-eigenaar een gewone afnemer.

Voor de netto afgenomen (en dus gemeten) elektriciteit door deze netgebruikers worden de gewone tarieven aangerekend die gelden voor de afname door deze klantengroep op laagspanning. Dat betekent dat deze klanten distributienettarieven moeten betalen op de gemeten, netto afgenomen elektriciteit (= afname - injectie).

De netbeheerders hebben echter ook kosten voor de afgenomen elektriciteit die voor de prosumenten met een terugdraaiende teller niet gemeten wordt en waarvoor de prosumenten zonder dit prosumementarief niets betalen. Via het prosumementarief worden netkosten, heffingen en toeslagen ook aangerekend op deze niet-gemeten afname van prosumenten. De kosten voor meet- en telactiviteit zitten niet vervat in het prosumementarief maar moeten door de klant slechts eenmaal betaald worden en zijn onderdeel van het "gewone" distributienettarief.

Aan de prosumenten wordt geen injectietarief aangerekend omdat ze geen gebruik maken van een afzonderlijk toegangspunt voor injectie. In de berekening van het prosumementarief worden wel de transportkosten m.b.t. deze geraamde (niet gemeten) kWh afname opgenomen.

2. Prosumenten kunnen inderdaad bij hun netbeheerder vragen om de plaatsing van een bidirectionele meter. Ze moeten dan wel de plaatsingskosten van deze meter betalen. Vanaf de plaatsing betalen ze dan een tarief op basis van hun bruto afgenomen energie, zonder bijkomend prosumementarief.
3. Een injectietarief is ook een tarief dat de netbeheerder aanrekent voor het gebruik van het net. Voor kleinschalige prosumenten met bidirectionele meter is dit evenwel op 0 gesteld. Ik vermoed evenwel dat uw vraag eerder slaat op een financiële vergoeding voor overproductie door de prosument. Bij een bidirectionele meter kunnen hiervoor afspraken gemaakt worden met de leverancier die de toegang tot het net regelt. Bij een terugdraaiende teller is er een volledige compensatie doordat

enkel de netto energie wordt gemeten. Deze compensatie is evenwel beperkt tot het verbruik (op jaarbasis en per tariefperiode). Voor de overproductie is er geen vergoeding voorzien: deze energie wordt vooralsnog door de netbeheerder in mindering gebracht van zijn netverliezen.