



Vlaams
Parlement

SCHRIFTELIJKE VRAAG

nr. 1033
van **RIK DAEMS**
datum: 23 september 2015

aan **JOKE SCHAUVLIEGE**
VLAAMS MINISTER VAN OMGEVING, NATUUR EN LANDBOUW

Aanleg waterleiding - Gebruikte materialen

Bij de aanleg van openbare waterleidingen worden verschillende materialen gebruikt (ijzer, asbestcement, PVC, polyethyleen, ...).

Welk materiaal levert geen gezondheidsrisico op voor de mens volgens de minister?

ANTWOORD

op vraag nr. 1033 van 23 september 2015

van **RIK DAEMS**

Het besluit van de Vlaamse Regering van 13 december 2002 houdende reglementering inzake de kwaliteit en levering van water bestemd voor menselijke consumptie stelt dat de waterleverancier alle maatregelen neemt om ervoor te zorgen dat er ten gevolge van het gebruik van materialen geen overschrijdingen van de wettelijke drinkwaterkwaliteitsnormen optreden en er noch direct, noch indirect afbreuk wordt gedaan aan de bescherming van de volksgezondheid.

De systematische vervanging van loden aftakkingen kadert hier in. Voor lood is de impact op de gezondheid gedocumenteerd en het gebruik ervan leidt tot overschrijdingen van de drinkwaterkwaliteitsnorm voor lood.

Er bestaan ook voor andere materialen, indien die niet volgens bepaalde standaarden vervaardigd werden, risico's voor verwerking of uitloging, migratie van bepaalde componenten, ... Of deze risico's al dan niet aanleiding geven tot een risico voor de gezondheid is minder of niet eenduidig vast te leggen. Vandaar dat er wordt gewerkt vanuit een algemeen voorzorgsprincipe. Om deze problematiek op te vangen en in uitvoering van het Vlaams drinkwaterbesluit, besloot de drinkwatersector een keuringsstelsel op te zetten voor materialen in contact met drinkwater. In de technische voorschriften en bestekken voor leidingmaterialen van de Belgische drinkwatersector is de voorlegging van een Hydrocheck attest of gelijkwaardig attest verplicht.