

Vraag nr. 66
van 4 november 1997
van de heer JOHAN MALCORPS

VMM-rapport rioolwaterzuiveringsinstallaties – Vergunningsvoorwaarden

In het rapport van de Vlaamse Milieumaatschappij (VMM) "Effectiviteitsrapport RWZI's – Globaal verslag" wordt op pagina 70 het besluit van de toetsing van de rioolwaterzuiveringsinstallaties (RWZI) aan de vergunningsvoorwaarden gegeven: "Voor de 110 RWZI's waarvoor de toetsing aan de vergunningsvoorwaarden gebeurde, waren er 89 RWZI's waarvoor de vergunningsvoorwaarden werden nageleefd, en 21 waarvoor de vergunningsvoorwaarden overschreden werden. Hierbij waren wel 4 installaties waarvoor exonerationen werden toegekend. Voor de 9 installaties waarvoor de toetsing is uitgevoerd ten overstaan van de ontwerpparameters waren er 2 installaties die voldeden aan de ontwerp-normen, en 7 RWZI's die de ontwerpparameters niet naleefden, waaronder 4 RWZI's waarvoor exonerationen toegekend werden".

Er lijken dus toch heel wat problemen te zijn inzake het respecteren van de vergunningsvoorwaarden.

1. Hoeveel processen-verbaal (PV) werden er ten aanzien van Aquafin in respectievelijk 1996 en 1997 opgemaakt wegens overtredingen bij het lozen van effluent door rioolwaterzuiveringsinstallaties ?
2. Is de minister op de hoogte van het gevolg dat het parket aan deze PV's heeft gegeven ?
3. Welke maatregelen heeft de minister genomen opdat Aquafin de vergunningsvoorwaarden van RWZI's zou naleven ?

Antwoord

1. In de periode 1996-1997 heeft de afdeling Milieu-inspectie van de administratie Milieu, Natuur-, Land- en Waterbeheer (Aminal) de volgende processen-verbaal opgemaakt ten aanzien van de Aquafin wegens overtreding van de effluentvoorwaarden door rioolwaterzuiveringsinstallatie :
 - op 29 april 1996 bij de RWZI Burcht : uitval-
len van het station gedurende meerdere
dagen zonder dat het alarmsysteem heeft

gewerkt, met het afsterven van vissen in de ontvangende waterloop als gevolg ;

- op 19 juni 1996 bij de RWZI Schoten : syste-
matisch overschrijden van meerdere parame-
ters, niet volledig uitvoeren van de opgeleg-
de zelfcontrole en het ontbreken van voor-
zieningen voor het nemen van monsters.
2. De afdeling Milieu-inspectie van Aminal heeft
geen informatie omtrent het gevolg dat het par-
ket heeft gegeven aan deze processen-verbaal.
 3. De afdeling Milieu-inspectie van Aminal heeft
naar aanleiding van de vastgestelde overtredin-
gen overeenkomstig artikel 30 van het milieu-
vergunningendecreet (decreet van 28 juni 1985
betreffende de milieuvergunning) en artikel 64
van het titel I van Vlarem een schriftelijke aan-
maning gegeven aan Aquafin. Verder werden de
noodzakelijke werken voor de uitbreiding van
de RWZI Schoten opgenomen in het goedge-
keurde renovatie-investeringsprogramma 1997.