

Vraag nr. 94
van 4 december 1998
van de heer LUK VAN NIEUWENHUYSEN

Waterhuishouding Berlaar – Pomp Gestelbeek

De recente overstromingen op het grondgebied van de gemeente Berlaar zouden niet te wijten zijn aan een slechte werking van het grachtensysteem, maar aan de Gestelbeek, die blijkbaar een cruciale rol speelt in de Berlaarse waterhuishouding.

Tijdens de bewuste periode kon het water niet worden afgevoerd naar de Nete, omdat door de aanhoudende hoge waterstand de terugslagklep die op de monding van de Gestelbeek staat dicht bleef. Teneinde dat te verhelpen, zou er aan de monding van de Gestelbeek een permanente pomp worden geïnstalleerd, die ervoor moet zorgen dat het water van de beek toch in de Nete geraakt. Die pomp zou één van de negen pompen zijn van de zogenaamde "smeerpomp", die langs het Netekanaal ligt. Ze zou worden gedemonteerd, aangepast en naar Berlaar overgebracht.

1. Kan de minister vice-president in dat verband meedelen wat op dit ogenblik het gebruik van de smeerpomp is ?
2. Kan de pomp voor de huidige aanwending van de smeerpomp worden gemist en is de overplaatsing ervan definitief ?
3. Wat is de capaciteit van de pomp en werd er berekend (en zo ja, volgens welke criteria) of die volstaat voor de waterafvoer in geval van zware regenval, zoals we die in september hebben meegemaakt ?
4. Klopt het dat het om een elektrische pomp gaat die zou worden omgebouwd tot een dieselpomp ? Indien dat zo is, waarom ?
5. Wat is de kostprijs van die pomp en welk prijskaartje hangt er vast aan het eventueel ombouwen en aan de installatie ervan ?

Wie draagt deze kosten ?
6. Zal de pomp automatisch in werking treden in geval van wateroverlast, of moet ze manueel worden opgestart ?
7. Ten slotte, wanneer is de pomp gebruiksklaar ?

Antwoord

De wateroverlast in Berlaar was inderdaad groten-deels te wijten aan overstromingen vanuit de Gestelbeek, die via een klassieke uitwateringssluits uitmond in de Grote Nete ter hoogte van de brug De Boekt. De Grote Nete is daar nog aan sterke tijwerking onderhevig, wat meebrengt dat de automatische werkende afdichtingsmiddelen tweemaal per dag rond de periode van hoogwater dicht staan. Het water van de Gestelbeek stapelt zich dan op in de bedding van die waterloop en bij grote bovenafvoer ontstaan er zo overstromingen.

In september 1998 werd dit fenomeen nog versterkt door de grote bovenafvoer in de Grote Nete zelf, waarop zich de tijwerking superponeert, zodat de afsluitmiddelen van de sluis per getijcyclus weinig of geen afvoer toelieten. Daarom moest er worden gepompt.

De denkpiste om werkloze pompen uit het smeerpompsysteem langs het Albertkanaal weg te nemen, werd grondig onderzocht en door de bevoegde technici als niet haalbaar bevonden.

De administratie Waterwegen en Zeewezen heeft ondertussen het initiatief genomen om een tijdelijk pompgebied te installeren, elektrisch gevoed en automatisch werkend. De aanbesteding zal volgens een verkorte procedure begin 1999 worden uitgeschreven.

Ondertussen onderneemt de administratie Waterwegen en Zeewezen in overleg met andere betrokken besturen, zoals de provincie, de administratie Milieu, Natuur-, Land- en Waterbeheer (Aminal), de gemeentebesturen en Aquafin, een studie om binnen enkele jaren voor de Grote Nete een mees-terplan uit te werken, waarbij de principes van integraal waterbeheer en de herinschakeling van de winterbedding worden vooropgezet, dit alles in de schoot van het Netebekkencomité.

Dit moet leiden tot een duurzame oplossing, die enerzijds de bewoners van wateroverlast vrijwaart en die anderzijds toelaat de winterbedding op-nieuw watervoerend en waterbergend te maken.

Tegelijk zullen de specifieke natuurwaarden van de lagere valleigronden worden hersteld en kansen worden geboden op een verdere ontwikkeling.

Men overweegt de bouw van tijdelijke pompsta-tions in het Netebekken nog op andere plaatsen

met gelijkaardige problemen, namelijk in Lier, Duffel en Sint-Katelijne-Waver. Dit gebeurt in nauw overleg tussen de administratie Waterwegen en Zeewezen en het provinciebestuur van Antwerpen.