

Vraag nr. 144
van 17 maart 2000
van de heer BRUNO TOBBACK

Waterzuiveringsprojecten – Rotselaar

In het Demerbekken is men pas sedert de jaren negentig begonnen met het aanleggen van collectoren en zuiveringsinstallaties. Dat heeft geleid tot een kwaliteitsverbetering van het water, onder meer op het traject tussen de gemeenten Rotselaar en Aarschot. Op het traject tussen Rotselaar en Mechelen werd in 1998 nog een slechte waterkwaliteit vastgesteld (Jaarverslag van de VMM : "Waterkwaliteit. Lozingen in het water 1998", blz. 54 en 58).

Uit een artikel in De Standaard van 10 februari 2000 ("Werk aan de waterkant"), dat voornamelijk handelt over voorstellen voor de aanleg van kleinschalige waterzuivering, blijkt dat er ook voor de gemeente Rotselaar een project zou bestaan.

Graag had ik van de minister vernomen welke concrete zuiveringsaanpak in dit project wordt overwogen en op basis van welke argumenten.

Antwoord

Het project in Rotselaar waarvan sprake in het artikel "Werk aan de waterkant" uit De Standaard van 10 februari 2000 betreft de sanering van de wijk Middelberg.

Deze wijk is gedeeltelijk voorzien van een gemengde riolering. De sanering van de betrokken lozingspunten is opgenomen in het bovengemeentelijk investeringsprogramma en het gemeentelijk subsidiëringsprogramma. Door de aanleg van verbindingstrioleringen en gemeentelijke riolering zal de wijk Middelberg, samen met het nog andere gebieden in Rotselaar, worden aangesloten op een rioolwaterzuiveringsinstallatie (RWZI).

In de huidige toestand lozen echter heel veel woningen hun huishoudelijk afvalwater naar een verliesput en hun hemelwater in de straatriolering. Een effectieve sanering van dit gebied vereist bijgevolg een maximale afkoppeling tussen afvalwater en hemelwater, het aansluiten van het afvalwater op de straatriolering en het afkoppelen van het hemelwater naar een hemelwaterput of een infiltratievoorziening. Aangezien het een hellend gebied betreft, kunnen hierbij heel wat problemen optreden.

Het project waarvan sprake in De Standaard betreft dan ook niet een studie omtrent kleinschalige zuivering voor de wijk Middelberg, maar wel een studie omtrent de mogelijkheden voor de afkoppeling van het hemelwater en vooral de aansluiting van het afvalwater op de riolering. In dit kader wordt gedacht aan een systeem van een pompput per woning, gecombineerd met drukriolering.

Deze studie wordt momenteel uitgevoerd door een student in het kader van een eindwerk en loopt in opdracht van het buurtcomité.

De studie zal ter evaluatie worden voorgelegd aan het gemeentebestuur.