

Vraag nr. 132
van 23 februari 2001
van de heer JOHAN DE ROO

Windturbineparken – Locatie – Gentse Kanaalzone

Om aan hun verplichtingen te voldoen, werken de elektriciteitsproducenten SPE (Samenwerkende Vennootschap voor Productie van Electriciteit) en Electrabel in samenwerking met projectontwikkelaar Westenwind en in overleg met de ROM-stuurgroep (Ruimtelijke Ordening en Milieu) aan de voorbereiding van een windturbinepark in de Gentse Kanaalzone.

Door te opteren voor windturbines met een vermogen van twee megawatt, zou dit project ongeveer de helft van de in Vlaanderen verplicht te realiseren capaciteit aan windenergie vertegenwoordigen.

1. Waarom stelt de overheid dat windturbines in Vlaanderen enkel kunnen in industriegebieden ?

Kunnen ze voor een maximaal rendement niet beter in openruimtegebieden worden opgericht ?

2. Is er in de Gentse Kanaalzone voldoende industriegrond voor het plaatsen van deze windturbines ?
3. Worden er voor de Gentse Kanaalzone hinder en veiligheidsrisico's en waardevermindering van industriegronden in de omgeving van windmolens verwacht ?
4. Wordt er gestreefd naar een meer evenwichtige spreiding van de windturbines over het Vlaamse grondgebied, aangezien er voor een aantal locaties bezwaren bestaan op het vlak van ruimtelijke inpasbaarheid en/of aanvaringsrisico's ?
5. Komt het aspect "bewoning" van de kanaaldorpen in de Gentse Kanaalzone voldoende aan bod ?

Antwoord

1. De omzendbrief EME 2000.01 "Afwegingskader en randvoorwaarden voor de inplanting van windturbines" van 17 juli 2000 geeft een kader waarbinnen duurzame ruimtelijke ontwikkeling en duurzaam energiegebruik op elkaar worden afgestemd.

In een voorlopige lijst van op dit ogenblik prioritair in aanmerking komende bestemmingsgebieden voor de plaatsing van windturbines staan onder andere industriegebieden vermeld, maar ook gebieden met bijzondere bestemmingen, onder andere stort-, opspuitings- en ontginningsgebied, laguneringsveld, bezinkingsgebied, zone voor opslagplaatsen en gebied voor gemeenschaps- en openbare nutsvoorzieningen. Landbouwgebieden komen in aanmerking voor kleine projecten, indien de opgewekte elektriciteit wordt gebruikt voor landbouwbedrijven.

Na de opmaak van ruimtelijke uitvoeringsplannen of via de opmaak van een bijzonder plan van aanleg kunnen echter ook andere gebieden worden aangewezen voor de plaatsing van windturbines ; in de eerste plaats kan men daarbij denken aan grote projecten in landbouwgebied.

Landschappelijk gezien wordt echter best aansluiting gezocht met andere grote (industriële) infrastructuur.

- 2 en 3. Op het vlak van het effect van windturbines op industriegronden meldt de omzendbrief het volgende :

"Windturbines beperken de vrije vormen van inrichting van het gebied, wat economisch dient afgewogen te worden.

Aan de rand van deze gebieden en langs lijninfrastructuur binnen het industriegebied kan dit minder spelen, maar bij de beoordeling van de mogelijke inplanting van turbines zal met de mogelijke uitbreiding van het industriegebied moeten rekening worden gehouden."

Deze afweging moet door de bevoegde instanties worden uitgevoerd. Voor elk project wordt van de projectontwikkelaar verwacht dat een milieunota wordt ingediend. De mogelijke effecten van de plaatsing van windturbines ten aanzien van onder andere efficiënt bodemgebruik en eventuele verstoring van de uitbating (smogelijkheden), dienen in deze milieunota te worden beschreven en geëvalueerd.

Specifiek wat de Gentse Kanaalzone betreft, werd het Havenbedrijf Gent van in de beginfase bij het project betrokken. Het Havenbedrijf Gent leverde eind 2000 zijn advies omtrent het project af, dat voor een groot aantal locaties positief was. De initiatiefnemers werken momenteel aan een uitgebreide risicoanalyse. De plaat-

sing zal uiteraard steeds gebeuren met de toestemming van de bedrijven die het terrein in beheer hebben en die ontvangen daarvoor ook een concessievergoeding.

4. Zowel op het vlak van ruimtelijke inpasbaarheid als op het vlak van impact op natuur legt de omzendbrief randvoorwaarden op. Om de impact van windturbines op vogelpopulaties in Vlaanderen te onderzoeken, loopt momenteel een studie die wordt uitgevoerd door het Instituut voor Natuurbehoud. Een duurzame implementatie van windenergie in Vlaanderen dient immers rekening te houden met economische (windaanbod), landschappelijke (draagkracht en kwetsbaarheid van het gebied) en ecologische aspecten (verstoring).

Rekening houdende met al deze randvoorwaarden vormt de Gentse Kanaalzone één van de meest geschikte gebieden in Vlaanderen voor de oprichting van een grootschalig windturbinepark.

5. Vanwege de geluidsimpact op omliggende woningen dient het project in de Gentse Kanaalzone overeenkomstig de omzendbrief een afstand van 150 meter in het geval van een 600 kW-turbine, tot 250 meter in het geval van een 1500 kW-turbine te respecteren tot de dichtsbijgelegen woning toebehorende aan derden (*kW : ki - lowatt – red.*).