



Vlaams
Parlement

SCHRIFTELIJKE VRAAG

nr. 164

van **ROB BEENDERS**

datum: 25 november 2016

aan **JOKE SCHAUVLIEGE**

VLAAMS MINISTER VAN OMGEVING, NATUUR EN LANDBOUW

Verouderde leidingen - Waterverlies

Drinkwatermaatschappijen geven aan dat hun leidingen dringend vernieuwd moeten worden. Om deze (extra) investeringen te dekken dreigt de waterfactuur terug te stijgen.

Kan de minister een overzicht geven van het jaarlijks verlies aan kraantjeswater door slechte leidingen per drinkwatermaatschappij voor 2014 en 2015? Graag per maatschappij de cijfers in percentage of m³?

JOKE SCHAUVLIEGEVLAAMS MINISTER VAN OMGEVING, NATUUR EN LANDBOUW

ANTWOORD

op vraag nr. 164 van 25 november 2016

van **ROB BEENDERS**

Om het waterverlies ten gevolge van lekkende waterleidingen en ander niet-geregistreerd gebruik te begroten wordt internationaal gebruikt gemaakt van de Infrastructure Leakage Index (ILI). Het aandeel van lekken veroorzaakt door verouderde leidingen kan niet eenduidig bepaald, noch gedefinieerd worden.

De voor 2015 gerapporteerde ILI per drinkwatermaatschappij vindt u in bijlage. Voor 2014 zijn deze cijfers niet beschikbaar.

BIJLAGE

Overzicht