

Vraag nr. 135
van 18 juli 2002
van de heer CHRISTIAN VAN EYKEN

Openbare gebouwen – Toegankelijkheid

Openbare gebouwen dienen toegankelijk te zijn voor personen met een handicap en meer bepaald voor rolstoelgebruikers.

In de praktijk wordt echter vastgesteld dat dit niet altijd het geval is.

1. In hoeverre voldoen de gebouwen van de Vlaamse Gemeenschap aan deze verplichting ?

Binnen welke termijn worden eventuele aanpassingen uitgevoerd ?

2. In hoeverre voldoen de openbare gebouwen van de gemeenten aan deze verplichting ?

Welke gemeenten blijven hier in gebreke ?

Werden reeds stappen gedaan om deze gemeenten ertoe aan te zetten de nodige aanpassingen uit te voeren ?

3. In hoeverre voldoen de gebouwen van de Vlaamse openbare instellingen aan deze verplichting ?

Werden reeds stappen gedaan om de instellingen die niet voldoen, ertoe aan te zetten de nodige aanpassingen uit te voeren ?

Antwoord

Ik hoop dat uit dit overzicht blijkt dat de afdeling Gebouwen steeds in grote mate rekening heeft gehouden met de problematiek van de toegankelijkheid voor rolstoelgebruikers en in de nodige specifieke uitrustingen heeft voorzien. Daar waar tegemoetkomingen worden gesignaleerd, doet zij al het mogelijke om deze zo snel mogelijk te verhelpen.

Bovendien worden alle gegevens omtrent de gebouwen die het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap in beheer heeft, bijgehouden in het GIP (Geïnformatiseerde Inventaris van het Patrimonium). Hierdoor hebben wij steeds de meest recente kijk op de stand van zaken.

Wat de vraag van de Vlaamse volksvertegenwoordiger betreft naar de toegankelijkheid van openbare gebouwen van de gemeenten en de Vlaamse openbare instellingen voor personen met een handicap, en meer bepaald voor rolstoelgebruikers, wil ik hem melden dat de gemeenten en de Vlaamse openbare instellingen hiervoor zelf verantwoordelijk zijn. Zij vallen buiten mijn bevoegdheid, waardoor ik geen antwoord kan formuleren op dit onderdeel van zijn vraag.

Gebouw	Toegang straat-stoep (bv. door hellend vlak)	Toegang stoep-gebouw (helling, parlofoon, ...)	Toegang gem. ruimtes (vergaderzaal, auditorium, ...)	Sanitaire voorzieningen (aantal en situering)	Parkeerplaatsen
Brussel en Vlaams-Brabant					
Markiesgebouw	in orde	met hulp in orde	in orde	WC's aanwezig	parking aanwezig
Consciencegebouw	in orde	bewaking 24u/24u	in orde	WC op elke verdieping	parking aanwezig
Boudewijngebouw	in orde, recentelijk aangepast	parlofoon en deurbel bereikbaar vanuit rolstoel	in orde	WC op niveau 0 t.e.m. 5	parking aanwezig
Graaf de Ferraris	in orde	bewaking 24u/24u	in orde	WC op elke verdieping	parking aanwezig
Phoenixgebouw	in orde	in orde	in orde	WC's aanwezig	parking aanwezig
Alhambra	in orde	in orde	in orde	WC op niveau 0	parking aanwezig
Kreupelenstraat	in orde	parlofoon en deurbel bereikbaar vanuit rolstoel	in orde	WC op elke verdieping	breedere parking onder gebouw
Martelaarsplein 7	in orde	parlofoon en deurbel	in orde	WC op elke verdieping	Martelaarsplein parking aanwezig
Martelaarsplein 19	voetpad bestaat uit kassei	bereikbaar vanuit rolstoel parlofoon en deurbel	in orde	WC op niveau 0 en -1	niet toegankelijk
Koolstraat 35	in orde	bereikbaar vanuit rolstoel parlofoon en deurbel	in orde	WC op niveau 1	parking aanwezig
Koningstraat 136	stoep moeilijk te bereiken	bereikbaar vanuit rolstoel in orde	via speciale lift	2 WC's aanwezig	geen parking beschikbaar
West-Vlaanderen					
Churchillkaai Oostende	in orde	via gang werkplaats	in orde	WC op niveau 0	parking beschikbaar
Vrijhavenstraat Oostende	in orde	via hellend vlak	in orde	WC op elk niveau	parking beschikbaar
Roode Poort Brugge	in orde	in orde	in orde	WC op niveau 0	parking beschikbaar
Brugge Arohm	in orde	in orde	in orde	WC's op niveau 0 en 1	parking beschikbaar
Brugge VDAB	via parking	in orde	via een lift	WC's op niveau 1	2 plaatsen beschikbaar
Passionistenlaan Kortrijk	via parking	in orde	via een lift	WC op niveau -1	parking beschikbaar
De Blanckaert	in orde	in orde	in de toekomst via een lift	WC op niveau -1	parking beschikbaar
De Panne	in orde	in orde	bezoekersruimte toegankelijk	WC's aanwezig	parking beschikbaar
Markt 1 Brugge	Dit gebouw is nog niet aangepast aan de noden van rolstoelgebruikers. Het bestek is echter klaar en de vastlegging is gepland voor 2003 of 2004				

Gebouw	Toegang straat-stoep (bv. door hellend vlak)	Toegang stoep-gebouw (helling, parlofoon, ...)	Toegang gem. ruimtes (vergaderzaal, auditorium, ...)	Sanitaire voorzieningen (aantal en situering)	Parkeerplaatsen
Oost-Vlaanderen					
Nederkouter	in orde	marmeren trap met drie treden aanwezig	neen, men kan niet verder geraken dan de gang	geen voorzieningen	geen plaatsen beschikbaar
Bollebergen	in orde	in orde	in orde	geen voorzieningen	geen plaatsen beschikbaar
Gebr. Van Eyckstraat	in orde	in orde	in orde	geen voorzieningen	geen plaatsen beschikbaar
Elf Julastraat	in orde	in orde	in orde	WC's aanwezig	geen plaatsen beschikbaar
Antwerpen					
De Singel	via hellend vlak	in orde	in orde	WC op niveau 1 niet aanwezig	4 plaatsen
Waterbouwkundig labo	in orde	in orde	meerdere auditoria bereikbaar		parkeer ruimte op straat
KMSK	hellend vlak van oneffen natuursteen	vrij goed	in orde	1 WC op niveau 0	5 plaatsen
Luchthaven Deurne	in orde	in orde	niet van toepassing	2 WC's op niveau 2	
GBJ Mol De Hutten	in orde	via achteruitgang	in orde	1 WC aanwezig	3 plaatsen
VAC Antwerpen	via hellend vlak	in orde	in orde	2 WC's op niveau 0	geen plaatsen beschikbaar
				1 WC op niveau 0	2 plaatsen beschikbaar
Mol GBJ De Markt	momenteel moeilijk wegens verbouwingen	momenteel moeilijk wegens verbouwingen	in orde	1 WC op elk niveau	2 plaatsen beschikbaar
Loodsgebouw	geen voorzieningen aanwezig	moeilijk bereikbaar	moeilijk bereikbaar	geen voorzieningen	geen specifieke plaatsen aanwezig
Hoge Rielen	niet van toepassing	in orde	in orde	WC aanwezig in elk gebouw	nog niet aanwezig, wel gepland voor de toekomst

Gebouw	Toegang straat-stoep (bv. door hellend vlak)	Toegang stoep-gebouw (helling, parlofoon, ...)	Toegang gem. ruimtes (vergaderzaal, auditorium, ...)	Sanitaire voorzieningen (aantal en situering)	Parkeerplaatsen
Limburg					
Alden Biesen	in orde	hulp nodig bij draaideuren	niveau 0 en verdie- pingen in de zones van de liften bereik- baar	WC's aanwezig, ver- spreid over de ganse site	binnenkort worden 3 plaatsen aange- legd
IAP Tongeren	in orde	in orde	gem. ruimtes op eerste verdieping niet bereikbaar	1 WC aanwezig	in de buurt, maar niet aan het gebouw zelf
CC De Voerpoort	in orde	in orde	slechts 1 zaaltje op eerste verdieping niet bereikbaar	3 WC's op niveau 0	in de buurt, maar niet aan het gebouw zelf
Bib's Gravenvoeren	in orde	in orde	in orde	1 WC aanwezig	in de buurt, maar niet aan het gebouw zelf

N.v.d.r.

Arohm : administratie Ruimtelijke Ordening, Huisvesting en Monumenten en Landschappen