

SCHRIFTELIJKE VRAAG

nr. 86
van **ROBRECHT BOTHUYNE**
datum: 6 december 2016

aan **BART TOMMELEIN**

VICEMINISTER-PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING, VLAAMS MINISTER VAN BEGROTING, FINANCIËN EN ENERGIE

Minimale levering elektriciteit - Stand van zaken en prognoses

Een minimale levering van 10 ampère elektriciteit is gegarandeerd voor elke Vlaamse burger.

1. Hoeveel budgetmeters voor elektriciteit zijn er in Vlaanderen? Graag totaal aantal per jaar en opdeling naar provincie voor de jaren 2015, 2014 en 2013.
2. Hoeveel Vlamingen maakten in 2015, 2014 en 2013 gebruik van de 10 ampèreregel? Graag totaal aantal per jaar, per huishouden en per provincie.
3. Wat is de budgettaire impact van deze maatregel per jaar?
4. Hoe verhouden de cijfers zich tegenover de Vlaming zonder budgetmeter?
5. Wat zijn de prognoses voor 2016 en 2017?

BART TOMMELEIN

VICEMINISTER-PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING, VLAAMS MINISTER VAN BEGROTING, FINANCIËN EN ENERGIE

ANTWOORD

op vraag nr. 86 van 6 december 2016

van **ROBRECHT BOTHUYNE**

1. Sinds enkele jaren zijn de cijfers over het aantal actieve budgetmeters vrij raadpleegbaar op de website van de VREG. Op <http://www.vreg.be/nl/sociale-statistieken> vindt u de cijfers over de evolutie van het aantal actieve budgetmeters vanaf 2008. Ook voor het lopende kalenderjaar is er een overzicht beschikbaar waarin u de evolutie van maand tot maand kan raadplegen.

Het rapport Sociale Statistieken dat de VREG jaarlijks opmaakt, bevat cijfers per distributienetbeheerder en per provincie (**bijlage E** "Vlaamse statistieken huishoudelijke afnemers over het kalenderjaar – elektriciteit – per provincie").

2. Er zijn twee situaties waarin huishoudelijke afnemers elektriciteit beleverd kunnen worden aan 10 ampère.

In principe plaatsen de netbeheerders een budgetmeter bij wanbetaling, met daarin een stroombegrenzerfunctie (al dan niet geactiveerd). De klant die niet voldoende kan opladen, kan zelf deze functie na verbruik van een nooddredet (aan vol vermogen) activeren en zodoende verder verbruiken aan 10 ampère. De kosten daarvoor worden verrekend bij een volgende oplading. Komt het krediet daardoor terug boven 0, dan kan de klant opnieuw aan vol vermogen verbruiken. Blijft de klant lang verbruiken aan 10 ampère dan bouwt hij dus verder schulden op. Voor deze situatie voorziet de regelgeving in een procedure die finaal, in het geval er geen medewerking van de klant is om zijn schulden te regelen, kan leiden tot uitschakeling van de stroombegrenzerfunctie. We spreken dan over een naakte budgetmeter, die enkel stroomverbruik (aan vol vermogen) toelaat als er voldoende geld wordt opgeladen.

Als er door plaatsgebrek of om technische redenen, zoals een oud type bekabeling, geen budgetmeter kan worden geplaatst, wordt voor de plaatsing van een klassieke autonome stroombegrenzer gekozen, waarbij de klant enkel kan verbruiken aan 10 ampère.

Voor de eerste groep klanten (met budgetmeter) geldt dus dat ze afhankelijk van hun situatie gebruik maken van de minimale levering. Vaak is dit door een tijdelijk gebrek aan middelen om voldoende op te laden slechts voor een beperkte periode, met name tot aan een volgende oplading. Hierover zijn geen detailgegevens beschikbaar. Voor het potentieel aan geplaatste budgetmeters waarin deze functie door de klant kan worden ingeschakeld, verwijs ik naar "Totale aantal geplaatste ingeschakelde budgetmeters met ingeschakelde stroombegrenzer op 31/12/20xx (momentopname)" uit de in het antwoord op vraag 1 aangehaalde **bijlage E**. Dit aandeel bedraagt ongeveer 75% van het totale aantal actieve budgetmeters. Deze cijfers zeggen dus echter weinig over de mate waarin klanten effectief verbruiken aan 10 ampère, aangezien dat vaak slechts voor korte en/of meerdere periodes gebeurt.

Voor de autonome stroombegrenzers daarentegen zijn er wel cijfers beschikbaar, zij het niet per provincie. Op 1 januari 2015 verbruikten 1.967 huishoudelijke afnemers in Vlaanderen elektriciteit via een klassieke stroombegrenzer. In 2015 kwamen er zo

714 klassieke stroombegrenzers bij. Anderzijds werden in 2015 613 stroombegrenzers uitgeschakeld, hetzij omwille van afsluiting, omdat de afnemer weer op vol vermogen mag verbruiken, hetzij omdat de oorspronkelijke bewoner verhuisd is. Netto kwamen er dus 101 stroombegrenzers bij in 2015, wat het totaal op 31 december 2015 op 2.068 bracht. Tegenover 1 januari is dit een stijging met ongeveer 5%. In 2014 daalde het aantal nieuw geplaatste stroombegrenzers echter met 14%. Hierdoor evolueerde ook de toestand op 31 december 2014 in gunstige zin: een daling van 9,5% van het aantal ingeschakelde stroombegrenzers werd geregistreerd, tot 1.969. Kijken we naar het jaar 2013 dan zien we een evolutie van 2.078 stroombegrenzer op 1 januari naar 2.175 op 31 december of een stijging van 5%.

3. Er is geen budgettaire impact van deze maatregel aangezien het verbruik aan 10 ampère door de gebruiker wordt betaald, doorgaans via de oplading van de budgetmeter.
4. Voor het jaar 2015 noteerden we 40.619 actieve budgetmeters op 31/12/2014. Dat is zowat 1,5% van het totaal aantal huishoudelijke eindafnemers (2.740.206). Als we voor 2015 het aantal afnemers dat structureel gebruik maakt van de minimale levering aan 10 ampère via de autonome stroombegrenzer (2.068) afzetten tegenover het aantal huishoudelijke afnemers, dan gaat het om 0,075% van het aantal Vlaamse huishoudelijke elektriciteitsverbruikers.
5. Net zoals dat de afgelopen jaren het geval was, verwacht ik dat de cijfers lichtjes zullen fluctueren. In het kader van het ontwerp-decreet EPB-evaluatie zit vervat dat de elektriciteitsnetbeheerders zorgen dat uiterlijk op 1 juli 2017 de autonome stroombegrenzers worden weggenomen indien die geplaatst zijn bij toegangspunten die door commerciële leveranciers worden beleverd.