

SCHRIFTELIJKE VRAAG

nr. 147
van **ANDRIES GRYFFROY**
datum: 30 januari 2017

aan **BART TOMMELEIN**

VICEMINISTER-PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING, VLAAMS MINISTER VAN BEGROTING, FINANCIËN EN ENERGIE

Warmtepompen bij gezinnen - REG-premies

De Vlaamse overheid zet in op rationeel energiegebruik (REG) en stimuleert nieuwe technologieën zoals de installatie van een warmtepomp.

Een warmtepomp brengt warmte uit de omgeving (lucht, water of bodem) op een voldoende hoge temperatuur voor het verwarmen of koeling van een pand of sanitair warm water. De nodige energie om dit proces te realiseren, is lager in vergelijking met de opbrengst. Op die manier is een warmtepompinstallatie energiezuiniger en heeft het een lagere CO₂-uitstoot dan een klassieke verwarmingsinstallatie. Vandaar dat ze wordt beschouwd als een duurzame energiebron.

In vergelijking met de ons omringende landen is het gebruik van de warmtepomp in Vlaanderen beperkt.

De Vlaamse overheid investeert in de installatie van warmtepompen bij de gezinnen door het bieden van REG-premies die via de distributienetbeheerders worden uitbetaald.

1. Hoeveel gezinnen (residentieel) hebben in 2015 en 2016 een premie voor onderstaande soorten elektrische- en gaswarmtepompen aangevraagd?
2. Welke bedragen werden respectievelijk per soort uitbetaald?

Elektrische warmtepomp			
Gemeten volgens EN14511			
Soort	Min COP	Bron t°	Afgifte t°
Bodem/water	4,3	0°C	35°C
Water/water	5,1	10°C	35°C
Lucht/water	3,1	2°C	35°C
Lucht/lucht	2,9	2°C	20°C
Gemeten volgens CETIAT of EN15879			
Soort	Min COP	Bron t°	Afgifte t°
Directverdamping/water	4,3	0°C	35°C
Directverdamping/directcondensatie	4,3	0°C	35°C

Gaswarmtepomp

Gemeten volgens EN14511 of EN12309-2			
Soort	Min COP	Bron t°	Afgifte t°
Bodem/water	1,54	0°C	45°C
Water/water	1,85	10°C	45°C
Lucht/water	1,14	2°C	45°C
Lucht/lucht	1,27	2°C	20°C
Gemeten volgens CETIAT of EN15879			
Soort	Min COP	Bron t°	Afgifte t°
Directverdamping/water	1,54	0°C	45°C
Directverdamping/directcondensatie	1,54	0°C	45°C

BART TOMMELEIN

VICEMINISTER-PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING, VLAAMS MINISTER VAN BEGROTING, FINANCIËN EN ENERGIE

ANTWOORD

op vraag nr. 147 van 30 januari 2017
van **ANDRIES GRYFFROY**

1. De voorbije jaren rapporteerden de netbeheerders niet over het aantal aangevraagde premies, enkel over de effectief uitbetaalde premiedossiers. Vanaf de dossiers 2017 wordt aan de netbeheerders een bijkomende rapportering opgelegd inzake het aantal aangevraagde dossiers.
2. Als bijlage gaan de uitbetaalde bedragen per type warmtepomp voor het uitbetaaljaar 2015. De gevraagde detaillering voor 2016 kan nog niet worden bezorgd. De netbeheerders rapporteren pas tegen 1 mei in detail over de uitbetaalde premies in 2016. De reeds beschikbare gegevens op basis van de beperktere, voorlopige, trimesteriële rapporteringen gaan wel als bijlage. De opsplitsing naar type warmtepomp kan pas na verwerking van de detailrapportering.

BIJLAGE

Overzicht