

SCHRIFTELIJKE VRAAG

nr. 307
van **ANDRIES GRYFFROY**
datum: 14 juni 2017

aan **BART TOMMELEIN**

VICEMINISTER-PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING, VLAAMS MINISTER VAN BEGROTING, FINANCIËN EN ENERGIE

Warmtepompen bij ondernemingen - REG-premies (2)

De Vlaamse overheid zet in op rationeel energiegebruik (REG) en stimuleert nieuwe technologieën, zoals de installatie van een warmtepomp.

Een warmtepomp brengt warmte uit de omgeving (lucht, water of bodem) op een voldoende hoge temperatuur voor het verwarmen of koeling van een pand of sanitair warm water. De nodige energie om dit proces te realiseren, is lager in vergelijking met de opbrengst. Op die manier is een warmtepompinstallatie energiezuiniger en heeft het een lagere CO₂-uitstoot dan een klassieke verwarmingsinstallatie. Vandaar dat het wordt beschouwd als een duurzame energiebron.

In vergelijking met de ons omringende landen is het gebruik van de warmtepomp in Vlaanderen beperkt.

De Vlaamse overheid investeert in de installatie van warmtepompen bij ondernemingen door het bieden van REG-premies die via de distributienetbeheerders worden uitbetaald.

In zijn antwoord op mijn vorige schriftelijke vraag (nr. 148 van 30 januari 2017) gaf de minister aan dat de netbeheerders pas op 1 mei zouden rapporteren en dat de cijfers voor 2016 dan ook nog niet beschikbaar waren.

1. Hoeveel ondernemingen hebben in 2016 een REG-premie voor onderstaande soorten elektrische- en gaswarmtepompen ontvangen?
2. Welke bedragen werden respectievelijk per soort uitbetaald?

Elektrische warmtepomp			
Gemeten volgens EN14511			
Soort	Min COP	Bron t°	Afgifte t°
Bodem/water	4,3	0°C	35°C
Water/water	5,1	10°C	35°C
Lucht/water	3,1	2°C	35°C
Lucht/lucht	2,9	2°C	20°C
Gemeten volgens CETIAT of EN15879			
Soort	Min COP	Bron t°	Afgifte t°
Directverdamping/water	4,3	0°C	35°C

Directverdamping/directcondensatie	4,3	0°C	35°C
------------------------------------	-----	-----	------

Gaswarmtepomp			
Gemeten volgens EN14511 of EN12309-2			
Soort	Min COP	Bron t°	Afgifte t°
Bodem/water	1,54	0°C	45°C
Water/water	1,85	10°C	45°C
Lucht/water	1,14	2°C	45°C
Lucht/lucht	1,27	2°C	20°C
Gemeten volgens CETIAT of EN15879			
Soort	Min COP	Bron t°	Afgifte t°
Directverdamping/water	1,54	0°C	45°C
Directverdamping/directcondensatie	1,54	0°C	45°C

BART TOMMELEIN

VICEMINISTER-PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING, VLAAMS MINISTER VAN BEGROTING, FINANCIËN EN ENERGIE

ANTWOORD

op vraag nr. 307 van 14 juni 2017

van **ANDRIES GRYFFROY**

De gevraagde cijfers over de uitbetaalde warmtepomppremies moeten door het VEA worden gecontroleerd voor 1 oktober. Gezien dit nog niet is gebeurd, kunnen de cijfers nog niet vrijgegeven worden.