

SCHRIFTELIJKE VRAAG

nr. 186
van **JOHAN DANEN**
datum: 28 februari 2018

aan **BART TOMMELEIN**

VICEMINISTER-PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING, VLAAMS MINISTER VAN BEGROTING, FINANCIËN EN ENERGIE

Digitale meter - Draadloze signalen

Op 15 februari 2018 stond het in alle media: de beslissing over de digitale meters was genomen. IBM België en het Franse Sagemcom mogen de komende jaren de uitrol van de digitale meter in Vlaanderen verzorgen. Een van de voordelen die bij het gebruik van de digitale meter steevast naar voren wordt geschoven, is het van op afstand aflezen van de meterstand.

Burgers die vragen hebben over de digitale meter kunnen hiervoor terecht op de website www.digitalemeter.be. Wie nog meer informatie wenst over de digitale meter, wordt doorverwezen naar de website van een van de netbeheerders, Eandis of Infrax. Op de websites van deze netbeheerders krijgen de meest frequente vragen een antwoord. Maar niet elke vraag kan worden beantwoord. Op de vraag "Ik ben erg gevoelig voor draadloze signalen. Is er in mijn geval een alternatief voor een digitale meter?" geeft Infrax aan dat dit nog wordt besproken tussen de overheid en de netbeheerders, maar de digitale meters zullen uiteraard voldoen aan alle geldende regels en wetgevingen ter zake.

1. Wat is de stand van zaken in dit overleg? Werd de gevoeligheid voor draadloze signalen al besproken? Zijn er al praktische oplossingen voor deze vraag?
2. Wordt in de mogelijkheid voorzien om te kiezen voor een model met een utp-poort, waarbij de draadloze functie kan worden uitgezet?
3. Werden actiegroepen zoals 'Beperk de Straling', 'Stralingsarm Vlaanderen' e.a. geconsulteerd i.v.m. deze problematiek?

BART TOMMELEIN

VICEMINISTER-PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING, VLAAMS MINISTER VAN BEGROTING, FINANCIËN EN ENERGIE

ANTWOORD

op vraag nr. 186 van 28 februari 2018

van **JOHAN DANEN**

1. De gevoelheden wat betreft draadloze signalen zijn meegenomen in de bepaling van de concrete functionaliteiten van de digitale meter. In de lastenboeken voor de meter is 4G communicatie voorgeschreven, wat dezelfde wijze van communicatie is als deze die we kennen in onze GSM/smartphone en werkt via een SIMkaart. Die communicatie moet steeds voldoen aan de internationaal gangbare specificaties en aan Europese (en Belgische) wetgeving, alsook moet voldaan zijn aan de stralingsnormen die van toepassing zijn op menselijk vlak (oor, broekzak, schoot). De stralingsproblematiek werd dus wel degelijk meegenomen. De leverancier van de digitale meters (Sagemcom) heeft in een zogenaamde "Declaration of Conformity" bevestigd dat de door hun te leveren meters voldoen aan deze richtlijnen.
2. In lijn met de in West-Europa gangbare digitale meters, is in de lastenboeken geen utp-poort voorzien op de digitale meter. De optie van bekabeling werd dus niet genomen, om de kost van digitale meter zo laag mogelijk te houden. Ik zal evenwel met de netbeheerders bekijken wat de technische en economische haalbaarheid is van de piste om in uitzonderlijke gevallen meters met een bekabeling te voorzien.
3. De actiegroepen zoals 'Beperk de Straling', 'Stralingsarm Vlaanderen' e.a. hebben een sterk proactieve aanpak getoond. Deze problematiek werd mee genomen in de bepaling van de functionaliteiten van de digitale meter.