

SCHRIFTELIJKE VRAAG

nr. 266
van **ANDRIES GRYFFROY**
datum: 22 mei 2018

aan **BART TOMMELEIN**

VICEMINISTER-PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING, VLAAMS MINISTER VAN BEGROTING, FINANCIËN EN ENERGIE

Windmolens - Aansluiting

De Vlaamse overheid investeert in hernieuwbare energie en rationeel energiegebruik. Om de Europese klimaat- en energiedoelstellingen te behalen, moet iedereen zijn of haar steentje bijdragen. De minister zet prioritair in op zon, wind en warmte.

Windenergie is een belangrijke duurzame energiebron in Vlaanderen. Windenergie levert een bijdrage aan de hernieuwbare energievoorzieningen in ons land die noodzakelijk zijn om de Europese en internationale doelstellingen met betrekking tot duurzaamheid te behalen. Om de windenergie maximaal te benutten werkte de minister het plan Windkracht 2020 uit. Daarin formuleerde de minister de ambities voor windenergie in Vlaanderen.

Een projectontwikkelaar staat in voor de bouw van een windturbine of windturbinepark. Dit wordt dan aangekoppeld op het net. Dat gebeurt door de netbeheerder.

1. Hoe lang duurt het gemiddeld om in Vlaanderen een netstudie te doen voor de aankoppeling van een windturbinepark? Hoe verhoudt deze zich ten opzichte van andere netbeheerders (bijvoorbeeld in Wallonië, Nederland)?
2. Hoe lang duurt het gemiddeld om een windturbinepark na oplevering aan te koppelen in Vlaanderen? Hoe verhoudt deze zich ten opzichte van andere netbeheerders (bijvoorbeeld in Wallonië, Nederland)?
3. Is hier reeds een tevredenheidsanalyse over gemaakt? Wat is het standpunt van de ontwikkelaars van windturbineparken met betrekking tot deze procedure en timing?
4. Hoe evalueert de minister deze werkwijze?

BART TOMMELEIN

VICEMINISTER-PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING, VLAAMS MINISTER VAN BEGROTING, FINANCIËN EN ENERGIE

ANTWOORD

op vraag nr. 266 van 22 mei 2018

van **ANDRIES GRYFFROY**

1. De maximale duur van een detailstudie, welke resulteert in een capaciteitsreservatie, is bepaald in het Technisch Reglement voor de Distributie van Elektriciteit, meer bepaald in Artikel III.3.3.26. Voor gewone aansluitingen is de termijn maximaal 30 werkdagen, voor aansluitingen op een spanningsniveau groter of gelijk aan 30 kV of voor vermogens groter of gelijk aan 1 MVA is deze termijn 40 werkdagen of 50 werkdagen indien er overleg nodig is met een andere netbeheerder (Elia). Deze termijnen kunnen in onderling overleg verlengd worden.
De VREG heeft de doorlooptermijnen opgevraagd bij de netbeheerders en daaruit blijkt dat een detailstudie voor windprojecten bij Eandis gemiddeld 45 werkdagen duurt, bij Infrax is dit gemiddeld 55 werkdagen.
Betreft de vergelijking van deze cijfers met Wallonië en Nederland kan de VREG wegens gebrek aan brongegevens enkel verwijzen naar de wettelijke termijnen die in Wallonië gehanteerd worden, daar mag een detailstudie maximaal 40 werkdagen duren.
2. De maximale termijn voor het realiseren van een aansluiting na ondertekening van de offerte is bepaald in het Technisch Reglement voor de Distributie van Elektriciteit, meer bepaald in Artikel III.3.3.29. In principe wordt deze termijn in onderling overleg bepaald met een maximum van 18 weken. Hier kan mits motivering van afgeweken worden. In ieder geval zou een aansluiting van een hernieuwbare energiebron binnen een termijn van 24 maanden moeten gerealiseerd worden, behoudens uitzonderlijke omstandigheden.
Betreft reële cijfers duurt het bij Eandis gemiddeld 223 werkdagen om een windproject aan te sluiten. Van Infrax ontvingen wij hierover geen cijfers.
Voor vergelijking van deze termijnen met Wallonië of Nederland kan de VREG wegens gebrek aan brongegevens enkel verwijzen naar de wettelijke termijnen die in Wallonië gehanteerd worden, daar is de termijn voor het realiseren van een aansluiting na ondertekening van de offerte maximaal één jaar.
3. Betreft tevredenheid over deze termijnen heeft de VREG geen directe gegevens. Uit de kwaliteitsrapportering van de netbeheerders, waar klachten over de termijn van aansluiting opgevolgd worden, blijkt dat er in het algemeen (over alle types van aansluiting) erg weinig klachten zijn.
In 2015 waren er 4 klachten over de termijn voor de realisatie van de aansluiting volgens contract/offerte (voor niet eenvoudige aansluitingen), in 2016 waren er hierover 5 klachten.
4. Indien de distributienetgebruiker (de projectontwikkelaar in dit geval) ontevreden is over de gehanteerde termijnen kan hij hierover een schriftelijke klacht indienen bij de respectievelijke netbeheerder. Bij ontevredenheid van het antwoord van de netbeheerder kan de netgebruiker deze klacht escaleren naar de Vlaamse Ombudsdienst waarna deze eventueel door de VREG verder opgenomen wordt.
Via de jaarlijks verplichte kwaliteitsrapportering van de netbeheerders houdt de VREG toezicht op klachten over termijnen van aansluiting.