

SCHRIFTELIJKE VRAAG

nr. 96
van **PETER VAN ROMPUY**
datum: 20 november 2018

aan **JOKE SCHAUVLIEGE**
VLAAMS MINISTER VAN OMGEVING, NATUUR EN LANDBOUW

Verzakkingen door kapotte riolering/drinkwaterleidingen - Maatregelen

De Vlaamse Milieumaatschappij speelt een cruciale rol in het integraal waterbeleid. Ze meet en controleert de kwantiteit en kwaliteit van water en beheert het watersysteem.

1. Hoeveel verzakkingen waren er de afgelopen 10 jaar door kapotte riolering/drinkwaterleidingen? Graag cijfers per jaar.
2. Hoe beoordeelt minister deze evolutie en welke stappen worden gezet om dit aan te pakken?

ANTWOORD

op vraag nr. 96 van 22 november 2018

van **PETER VAN ROMPUY**

1. De watermaatschappijen kunnen nog geen gevalideerde cijfers aanleveren voor het drinkwaternet. Via Aquaflanders, de koepelorganisatie van de watermaatschappijen, loopt de studie over asset management van drinkwaterleidingen. In dit rapport wordt o.a. gekeken naar de leeftijd van het netwerk, het aantal herstellingen van spontane lekken en breuken en de vervangingsinvesteringen die gebeuren. Als dit rapport afgerond is, zal het publiek gemaakt worden.

Voor gemeentelijke rioleringen vindt u de gevraagde gegevens in bijlage.

Voor de infrastructuur die Aquafin beheert, worden de cijfers verzameld vanaf 2010 en vanaf 2014 gevalideerd.

- 2010: 17 verzakkingen
- 2011: 8 verzakkingen
- 2012: 14 verzakkingen
- 2013: 20 verzakkingen
- 2014: 7 verzakkingen
- 2015: 11 verzakkingen
- 2016: 17 verzakkingen
- 2017: 17 verzakkingen
- 2018: 19 verzakkingen.

2. Tot op heden werd geen negatieve evolutie van de toestand van het rioleringsnetwerk vastgesteld. In het kader van asset management wordt wel gewerkt aan richtlijnen voor een goed onderhoud en tijdige vervanging van de infrastructuur.

BIJLAGE

Overzicht