

SCHRIFTELIJKE VRAAG

nr. 110
van **VALERIE TAEDEMAN**
datum: 5 februari 2019

aan **LYDIA PEETERS**
VLAAMS MINISTER VAN BEGROTING, FINANCIËN EN ENERGIE

Nieuwbouw en renovatie - Minimaandeel hernieuwbare energie

De EPB-regelgeving (energieprestatie en binnenklimaat) verplicht sinds 1 januari 2014 om in een minimaandeel hernieuwbare energie (bijvoorbeeld zonneboiler, biomassa, warmtepomp) te voorzien in alle nieuwbouw of wat daarmee gelijkgesteld wordt en waarvoor een melding gedaan wordt of een stedenbouwkundige vergunning aangevraagd wordt. Sinds 2017 is dit ook van toepassing op ingrijpende energetische renovaties.

1. Hoeveel hernieuwbare energie werd gerealiseerd sinds de invoering van het minimaandeel hernieuwbare energie? Graag absolute en procentuele cijfers en indeling per soort hernieuwbare energie en per soort van bouw (nieuwbouwwoning, renovatie, school enzovoort).
2. Voldoen deze cijfers aan de vooropgestelde verwachtingen van de minister?
3. Plant de minister aanpassingen aan deze regelgeving? Zo ja, welke en op welke termijn?

ANTWOORD

op vraag nr. 110 van 5 februari 2019

van **VALERIE TAEDEMAN**

1. In 8788 nieuwbouwoongebouwen waarvoor de vergunning werd aangevraagd in 2014, of 56% van de aanvragen, werden één of meerdere hernieuwbare energietoepassingen geplaatst. Dit aandeel stijgt verder tot 83,1% in 2017 (al is het aantal ingediende aangiftes voor deze woningen nog klein). PV blijft met voorsprong de populairste technologie, de warmtepompen blijven op een gelijkaardig niveau, terwijl het aantal zonneboilers duidelijk achteruit gaat. Voor gewone renovaties geldt geen eis voor een minimumaandeel hernieuwbare energie. Voor ingrijpende energetische renovaties geldt deze eis nog maar sinds maart 2017. De eerste aangiftes geven aan dat het aandeel hernieuwbare energie hier lager ligt dan bij nieuwbouw (orde van grootte 25%), maar de beschikbare dataset is veel te klein om significante conclusies te kunnen trekken. Aangezien de eis op een minimumaandeel hernieuwbare energie ook voor het grootste deel van de niet-residentiële gebouwen nog maar van toepassing is sinds maart 2017, is ook hiervoor de beschikbare dataset veel te klein om significante conclusies te kunnen trekken.
2. Deze cijfers voldoen aan de verwachtingen. Zeker de stijgende trend van het aantal aangiftes met hernieuwbare energie toont aan dat hernieuwbare energietoepassingen in nieuwbouw goed ingeburgerd geraken. Het valt niet te verwachten dat de percentages voor nieuwbouw nog veel zullen stijgen. Bepaalde gebouwen kampen immers met technische/functionele beperkingen voor het installeren van een hernieuwbare energietechnologie. Deze gebouwen kunnen toch voldoen aan de eis door een E-peil te halen dat 10% lager is dan de normale eis.
3. Sinds de invoering van deze eis in 2014, werden al een aantal wijzigingen doorgevoerd. Op korte termijn zijn er geen bijkomende wijzigingen meer gepland.

BIJLAGE

Overzicht