

SCHRIFTELIJKE VRAAG

nr. 14
van **JOKE SCHAUVLIEGE**
datum: 12 juli 2019

aan **JO VANDEURZEN**
VLAAMS MINISTER VAN WELZIJN, VOLKSGEZONDHEID EN GEZIN

Legionellabesmetting Gentse kanaalzone - Opvolging en evaluatie

In mei werd Evergem en de Gentse Kanaalzone getroffen door een besmetting van de legionellabacterie. Er vielen verschillende slachtoffers te betreuren. Als antwoord op mijn actuele vraag nr. 431, gesteld tijdens de plenaire vergadering van 22 mei, meldde de minister dat de administratie op basis van de feiten in mei een grondige evaluatie voorbereidt van de regelgeving en van het preventiebeleid.

1. Wie is verantwoordelijk voor de uitvoering van de evaluatie? Is de gemeentelijke overheid geconsulteerd?
2. Is er bij de evaluatie ook gekeken naar goede praktijken uit het buitenland?
3. Is de evaluatie reeds afgerond? Zo ja, wat zijn de conclusies? Zo nee, wat is de timing?
4. Zijn er indicaties om de regelgeving omtrent preventie aan te passen? Zo ja, welke?
5. Dienen er specifiek zaken te wijzigen met betrekking tot preventieve ontsmetting? Zo ja, welke?
6. Overweegt de minister werk te maken van een verdere digitalisering van de monitoring van de logboeken van bedrijven? Welke stappen dienen hierin te worden gezet?

ANTWOORD

op vraag nr. 14 van 12 juli 2019

van **JOKE SCHAUVLIEGE**

1. De evaluatie gebeurt door de afdeling Preventie van het Agentschap Zorg en Gezondheid en omvat zowel een evaluatie van het verloop en de aanpak van de uitbraak in Gent-Evergem als een evaluatie van de huidige legionellawetgeving. In het kader van deze verschillende evaluaties worden meerdere instanties, zoals ook de betrokken gemeentebesturen, geconsulteerd.
2. Zoals ook meegegeven tijdens de bespreking van actuele vraag nr. 431 is er reeds een eerste aftoetsing van het Vlaamse legionellabesluit met de regelgeving in andere landen gebeurd, waaruit blijkt dat onze regelgeving zeker de internationale toets doorstaat. Voor wat betreft de aanpak van de uitbraak dient vermeld dat de huidige procedures van het Agentschap Zorg en Gezondheid, zoals ook toegepast tijdens de uitbraak in Gent-Evergem, gebaseerd zijn op richtlijnen van het Europees Centrum voor ziektepreventie en -bestrijding (ECDC). Bij de evaluatie en ook in de toekomst zal Zorg en Gezondheid uiteraard rekening houden met de evoluties op vlak van legionellawetgeving en -richtlijnen in het buitenland.
3. De evaluatie is lopende en zal in het najaar afgerond worden. De evaluatie omvat zowel een interne evaluatie als evaluaties in overleg met diverse externe partners (zoals VITO, Sciensano, labo's,...).
4. Naar aanleiding van de uitbraak zal er een evaluatie van de huidige legionellawetgeving gebeuren. Bij deze evaluatie zullen, gezien de complexiteit van de materie, diverse experts betrokken worden. Wetgevende initiatieven tot eventuele wijziging van het Legionellabesluit zullen in de loop van 2020 genomen worden.
5. Dit aspect wordt zeker meegenomen in de nog lopende evaluatie.
6. Dit aspect wordt meegenomen in de nog lopende evaluatie. Zoals al eerder meegegeven in mijn antwoord op vraag nr. 8 van 5 juli 2019 van Mieke Schauvliege wil ik er nogmaals op wijzen dat het een illusie is te denken dat een overheid in real time *Legionella* kan detecteren of de systemen kan controleren, laat staan beheersen. Een nul-risico met betrekking tot *Legionella* bestaat niet. *Legionella* is immers alomtegenwoordig in water. Het zijn de specifieke omstandigheden die maken dat *Legionella* zich ongecontroleerd kan vermenigvuldigen tot aantallen waarbij het risico groter wordt om bij een mogelijke blootstelling besmet te geraken. Die omstandigheden hangen af van de watertemperatuur, de organische belasting van het water, ... Voor elke installatie (sanitaire installatie, koeltoren,...) is het een noodzaak om een risicoanalyse uit te voeren en een beheersplan op te stellen en op te volgen op maat van het desbetreffende systeem en de omstandigheden. In die zin zal er altijd een belangrijke verantwoordelijkheid liggen bij de exploitant.