

SCHRIFTELIJKE VRAAG

nr. 193
van **FREYA PERDAENS**
datum: 12 december 2019

aan **ZUHAL DEMIR**

VLAAMS MINISTER VAN JUSTITIE EN HANDHAVING, OMGEVING, ENERGIE EN TOERISME

Testprocedure voor de aanvoer van nooddrinkwater - Resultaten

Op woensdag 27 november organiseerden AquaFlanders, de federatie van de Vlaamse waterbedrijven en rioolbeheerders, en water-link samen een grote oefening waarin zij de procedure voor nooddrinkwaterbedeling uittestten. Terwijl water-link in de oefening het zuiveren van het leidingnet aanvatte, werd een container met flexitank aangevoerd om zuiver kraanwater naar Ekeren te brengen. Uitvalsbasis voor de waterbedeling was sporthal 't Venneke. De openbare dienstverplichtingen bepalen dat elke inwoner in de betrokken zone recht heeft op 3 liter water en elk huisdier op 1 liter. In deze test ging het om 12.000 mensen en 4000 huisdieren, ofwel zo'n 40.000 liter per dag. Aan de container van de vrachtwagen werden watertappunten gekoppeld waaraan de inwoners speciale waterzakken konden vullen met drinkwater.

Bij dergelijke ernstige bedreiging voor de gezondheid onderbreekt het waterbedrijf de levering van drinkwater. Telkens wanneer er meer dan 100 wooneenheden langer dan 24 uur zonder drinkwater komen te zitten, wordt dit gemeld aan de Vlaamse Milieumaatschappij en het Agentschap Zorg en Gezondheid. In 2018 ontvingen zij 13 meldingen van een potentieel ernstige bedreiging voor de volksgezondheid. De situaties met de grootste impact werden veroorzaakt door bacteriologische besmettingen van het leidingnet. De ernst van de noodsituatie wordt steeds geëvalueerd. Soms vaardigt het waterbedrijf een kookadvies uit, maar vaak wordt er een beroep gedaan op de procedure nooddrinkwater. Deze procedure werd in 2013 bekrachtigd door de zes Vlaamse waterbedrijven, binnen de federatie AquaFlanders.

1. Deze test was bij water-link.

Wanneer waren de laatste testen bij de andere drinkwatermaatschappijen? Doen zij allemaal testen op regelmatige basis?

2. Het volgende wordt gemeld over deze specifieke oefening: "De openbare dienstverplichtingen bepalen dat elke inwoner in de betrokken zone recht heeft op 3 liter water en elk huisdier op 1 liter. In deze test gaat het om 12.000 mensen en 4000 huisdieren, ofwel zo'n 40.000 liter per dag."

Hoeveel mensen kunnen in Vlaanderen op deze manier maximaal bediend worden van zuiver water, wanneer zich een noodsituatie op grote schaal zou voordoen?

3. In 2018 waren er 13 meldingen van een potentieel ernstige bedreiging voor de volksgezondheid.

Bij hoeveel leidde dit tot een noodprocedure? Hoeveel mensen waren betrokken en wat werd gedaan? Kan de minister ook de cijfers voor 2019 geven?

ANTWOORD

op vraag nr. 193 van 12 december 2019

van **FREYA PERDAENS**

1. Jaarlijks worden de nooddrinkwaterprocedures geëvalueerd en waar nodig aangepast. De vorige sectorale testoefening dateert van 2015 en vond plaats op het grondgebied van Farys.
2. De openbare dienstverplichting legt de waterbedrijven het volgende op:
 - een algemene inspanningsverbintenis van de voorziening van drie liter water, bestemd voor menselijke consumptie, per inwoner per dag;
 - elke onderbreking langer dan 24u en meer dan 100 aansluitingen te melden aan de bevoegde entiteit Leefmilieu en Volksgezondheid. Huisdieren zijn niet inbegrepen.

De sector meldt een bevoorrading nooddrinkwater capaciteit tot 20.000 getroffen inwoners te hebben. Daarnaast bestaat er een samenwerking met Nederlandse en Waalse bedrijven. Indien een noodsituatie zich op grotere schaal zou voordoen, kan hierop beroep gedaan worden.

3. In 2018 leidden 4 van de 13 meldingen tot het opstarten van de nooddrinkwaterprocedure.
 - Bacteriologische verontreiniging in Koolkerke (Brugge): 700 tal aftakkingen
 - Bacteriologische verontreiniging in Ronse: 25 tal aftakkingen
 - Bacteriologische verontreiniging in Zulte: 40 tal aftakkingen
 - PAK's verontreiniging in Kuurne: 5 aftakkingen

Voor 2019 zijn er 21 meldingen. Voor vier van de 21 meldingen werd een nooddrinkwaterprocedure opgestart.

- Bacteriologische en chemische verontreiniging in Hulste (Harelbeke): 100 tal aftakkingen
- Bacteriologische verontreiniging in Koolkerke: 3 aftakkingen
- Bacteriologische verontreiniging in Ruislede: beperkt (in industriegebied)
- Bacteriologische verontreiniging in Roeselare: 250 tal aftakkingen