



BIJLAGE:

Traffic Light System:

Risico-categorie	Input monitoring	Actie
	Magnitude $M_l \leq 1.2$; <i>EN</i> Seismiciteitsratio (voor events $M_l > 0.5$) $\leq 1/u$; <i>EN</i> Eventlocaties bewegen enkel in ZZO of NNW richting; <i>EN</i> $PGA \leq 0.02m/s^2$ <i>EN</i> $PGV \leq 0.2mm/s$	Behouden van operationele condities
	Magnitude $M_l > 1.2$; <i>OF</i> Seismiciteitsratio (voor events $M_l > 0.5$) $> 1/u$; <i>OF</i> Eventlocaties bewegen naar het oosten; <i>OF</i> Eventlocaties bewegen naar het westen; <i>OF</i> $PGA > 0.02m/s^2$ <i>OF</i> $PGV > 0.2mm/s$	Debiet primaire loop laten afnemen met 30% (door verlaging van ESP frequentie in stappen van 0.1Hz/5min) <i>EN</i> Rapportering aan bevoegde instanties (zie lijst op sharepoint) <i>EN</i> Verder seismologisch onderzoek door externe partij (DMT) van events $M_l > 0.5$
	Magnitude $M_l > 1.8$; <i>OF</i> Eventlocaties $> 500m$ ten oosten van injectiezone; <i>OF</i> Eventlocaties $> 500m$ ten westen van injectiezone; <i>OF</i> $PGA > 0.04m/s^2$ <i>OF</i> $PGV > 0.5mm/s$	Primaire loop stilleggen (door ESP uit te schakelen) en injectieput insluiten. <i>EN</i> Rapportering aan bevoegde instanties (zie lijst op sharepoint) <i>EN</i> Verder seismologisch onderzoek door externe partij (DMT) van plaatsgevonden event(s) vooraleer een opstart terug kan worden ingepland