

SCHRIFTELIJKE VRAAG

nr. 300

van **GWENNY DE VROE**

datum: 24 januari 2020

aan **ZUHAL DEMIR**

VLAAMS MINISTER VAN JUSTITIE EN HANDHAVING, OMGEVING, ENERGIE EN TOERISME

Vervanging loden waterleidingen - Stand van zaken

Sinds 1970 worden geen loden leidingen meer gebruikt voor drinkwatertransport. Loden waterleidingen zijn immers slecht voor de gezondheid: bij opstapeling in het lichaam kan lood een aantasting van het zenuwstelsel tot gevolg hebben. Op basis van het eerste actieplan ter preventie van loden leidingen in Vlaanderen kan worden geconcludeerd dat in de periode 2011-2014 in totaal 86.352 loden aftakkingen werden vervangen. Eind 2014 moesten er nog 13.980 worden vervangen.

In 2016 trad het nieuwe actieplan 2015-2019 in werking. Er is geen wettelijke datum voor het verplicht vervangen van de loden aftakkingen. Er was wel een engagement van de drinkwatermaatschappijen om dit tegen eind 2013 af te ronden. Begin 2016 was ongeveer 95 procent van de loden leidingen vervangen. Op 1 april 2016 waren 152.386 loden aftakkingen vervangen sinds 2007. Uit de planning van de drinkwaterbedrijven bleek dat nog 8370 loden aftakkingen moesten worden vervangen.

In 2017 werden 3208 loden aftakkingen vervangen. In totaal moesten er vanaf 1 januari 2018 nog 6033 loden aftakkingen vervangen worden, aldus het antwoord van minister Schauvliege op mijn schriftelijke vraag nr. 435 van 5 april 2018.

Naast de loden aansluitingen in het openbare gedeelte, zijn er ook nog de binnenhuisinstallaties. Daarbij zijn het de eigenaars van het gebouw of de woning die instaan voor de vervanging van de loden leidingen. De Vlaamse overheid concentreert zich op het verlenen van informatie en sensibilisering.

Tijdens de commissie van 22 januari jl. stelde de minister dat er een eerste ontwerpversie klaar is van het nieuwe loodactieplan 2020-2024. Dat zal nu worden besproken met allerlei stakeholders en collega-ministers.

De minister gaf al mee dat het nieuwe noodactieplan de huidige plannen zal actualiseren en dat de erop nadruk zal gelegd worden opdat er in prioritaire gebouwen geen risico's meer zijn op drinkwater boven de loodnorm.

De minister mikt op een finaal ontwerp van decreet tegen mei-juni 2020.

1. Wat is de stand van zaken van de vervanging van de loden leidingen? Hoeveel loden aftakkingen moeten nog worden vervangen?
2. Werd de vooropgestelde timing gehaald?

ZUHAL DEMIR

VLAAMS MINISTER VAN JUSTITIE EN HANDHAVING, OMGEVING, ENERGIE EN TOERISME

ANTWOORD

op vraag nr. 300 van 24 januari 2020

van **GWENNY DE VROE**

1. Deze cijfers zijn opgenomen in het rapport Kwaliteit van het drinkwater – 2018, dat ontsloten is op de website van de VMM. In dit rapport vindt u volgende cijfers. Sinds 2007 werden in totaal 161.212 loden aftakkingen vervangen. Begin 2019 moeten nog 2.650 loden aftakkingen vervangen worden .
2. De vooropgestelde timing werd dus niet gehaald, 2.650 loden aftakkingen moesten begin 2019 nog vervangen worden. Een aantal loden aftakkingen kan door een tijdelijk verbod tot opbreken van de openbare weg nog niet worden verwijderd. Ook een aantal particulieren weigeren de vervangingen van hun loden aftakking, omdat deze moeilijk toegankelijk is.