

SCHRIFTELIJKE VRAAG

nr. 1188
van **JOHAN DANEN**
datum: 21 juni 2021

aan **ZUHAL DEMIR**

VLAAMS MINISTER VAN JUSTITIE EN HANDHAVING, OMGEVING, ENERGIE EN TOERISME

Stookolietanks - Controle

Wanneer voor de verwarming gebruikgemaakt wordt van stookolie, en er een stookolietank aanwezig is, dan gelden enkele belangrijke verplichtingen voor het onderhoud van die tank. Op die manier wordt de kans op grondwater- en bodemverontreiniging verkleind.

Ik heb daarbij de volgende vragen, alle voor tanks voor opslag van minder dan 5000 kg stookolie (6000 liter).

1. Hoeveel ondergrondse en bovengrondse tanks zijn er in Vlaanderen? Hoeveel ervan liggen binnen de waterwingebieden en beschermingszones? Graag een opsplitsing per provincie van het aantal tanks + ligging (binnen/buiten waterwingebieden/beschermingszones).
2. Elke stookolietank moet na de plaatsing en voor de ingebruikname gecontroleerd worden.

Hoeveel van die controles werden in 2016, 2017, 2018, 2019 en 2020 uitgevoerd? Hoeveel daarvan waren er niet in orde?

3. Ook na ingebruikname moet de stookolietank regelmatig worden gecontroleerd. De modaliteiten zijn afhankelijk van de plaatsing van de tank (ondergronds of bovengronds) en van de ligging (binnen of buiten de waterwingebieden en beschermingszones).
 - a) Hoeveel controles na ingebruikname vonden plaats in 2016, 2017, 2018, 2019 en 2020, opgesplitst per provincie en per ligging (binnen/buiten waterwingebieden/beschermingszones)?
 - b) Bij hoeveel controles na ingebruikname werd een groene/oranje/rode dop toegekend? Graag opsplitsing per provincie en per ligging (binnen/buiten waterwingebieden/beschermingszones).
 - c) De regelgeving bepaalt dat binnen de veertien dagen nadat een rode dop of merkplaat aangebracht werd, de eigenaar of exploitant of op zijn verzoek de erkende technicus of milieudeskundige dit meldt bij de afdeling Operationeel Waterbeheer van de Vlaamse Milieumaatschappij (VMM).

Hoe vaak gebeurde zo'n melding in 2016, 2017, 2018, 2019 en 2020?
 - d) Hoeveel controles werden uitgevoerd om te controleren of de vigerende wetgeving ter zake gevolgd werd?

ANTWOORD

op vraag nr. 1188 van 21 juni 2021

van **JOHAN DANEN**

1. Particuliere opslaginstallaties voor minder dan 5000 kg stookolie (6000 liter) zijn niet-ingedeelde inrichtingen volgens VLAREM II. Er zijn daarom geen exacte gegevens beschikbaar inzake aantallen.
2. Er is geen verplichting voor de eigenaar, exploitant, erkende stookolietechnicus of milieudeskundige in de discipline houders voor gassen of gevaarlijke stoffen om de uitgevoerde controle na plaatsing en vóór ingebruikname van de opslaginstallatie, te melden. Er zijn bijgevolg geen gegevens beschikbaar inzake aantallen en resultaten. Ik heb de opdracht gegeven aan de administratie om een tekstvoorstel uit te werken voor aanpassing van Vlarem om te zorgen dat eventuele problemen aan de tank sneller opgespoord kunnen worden om risico's op eventuele bodem- of waterverontreiniging maximaal te voorkomen en desnoods zo snel mogelijk aan te pakken.
3. De verplichtingen inzake periodieke controle zijn verschillend naargelang de opslaghoeveelheid. Voor particuliere opslaginstallaties voor minder dan 5000 kg stookolie gelden de bepalingen van hoofdstuk 6.5 van VLAREM II, waarbij voor opslaginstallaties met bovengrondse houders periodieke controles niet meer verplicht zijn sinds 1 maart 2009 en er voor opslaginstallaties met ondergrondse houders sindsdien in principe een vijfjaarlijkse controle verplicht is, ongeacht de ligging.
 - a) Net zoals bij de controle voor de ingebruikname (zie antwoord op vraag 2) is er geen verplichting om de uitgevoerde periodieke controle op een opslaginstallatie met ondergrondse houders te melden. Er zijn bijgevolg geen cijfergegevens beschikbaar.
 - b) Er zijn geen gegevens beschikbaar inzake resultaten (zie ook supra).
 - c) De VMM ontvangt gemiddeld ca. twee meldingen per maand van rode doppen van stookolietanks.
 - d) De lokale toezichthouders zijn bevoegd voor het toezicht op de naleving van de verplichtingen rond particuliere opslaginstallaties. Er zijn geen gegevens beschikbaar inzake het aantal uitgevoerde controles.