

SCHRIFTELIJKE VRAAG

nr. 893

van **KATRIEN SCHRYVERS**

datum: 8 juli 2021

aan **BEN WEYTS**

VICEMINISTER-PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING, VLAAMS MINISTER VAN ONDERWIJS, SPORT, DIERENWELZIJN EN VLAAMSE RAND

Drinkwater op school - Loodwaarden

In een evenwichtig drankenaanbod op school staat gratis water centraal. Er zijn dan ook heel wat scholen die voorzien in waterfonteintjes waar de leerlingen kunnen drinken of een drinkbus kunnen vullen. Dat is uiteraard een goeie zaak.

De kwaliteit van het drinkwater in Vlaanderen is doorgaans van zeer goede kwaliteit. Een verhoogde aandacht voor lood in het drinkwater blijft evenwel nodig. Zo kregen, zoals blijkt uit het antwoord op schriftelijke vraag nr. 8 van 9 juli 2019 aan de toenmalige minister bevoegd voor Leefmilieu, in 2018 vijftien publieke gebouwen gericht op jonge kinderen een advies om het leidingwater niet meer te gebruiken voor directe consumptie, dit omwille van te hoge loodwaarden in het water. In antwoord op mijn schriftelijke vraag nr. 838 van 21 september 2020 stelde de minister dat in 2019 twee scholen het advies kregen om de loden leidingen te vervangen en het water in afwachting daarvan niet te gebruiken voor consumptie. Vijf scholen kregen te horen dat het water aan één of meerdere tappunten niet geschikt is voor menselijke consumptie.

1. Hoeveel scholen kregen in 2020 het advies om het leidingwater niet meer te gebruiken voor directe consumptie? Zijn er scholen die dit jaar dit advies al kregen?
2. Hoe wordt de problematiek per school opgevolgd nadat er advies werd gegeven om het leidingwater niet meer te gebruiken voor consumptie?
3. In hoeverre werd de oorzaak van het probleem van de te hoge loodwaarden in de scholen die eerder al zo'n advies kregen, reeds aangepakt?



**Vlaams
Parlement**

BEN WEYTS

VICEMINISTER-PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING EN VLAAMS MINISTER VAN ONDERWIJS, SPORT, DIERENWELZIJN EN VLAAMSE RAND

ANTWOORD

op vraag nr. 893 van 8 juli 2021

van **KATRIEN SCHRYVERS**

1. In 2020 kreeg één school het advies om de loden leidingen te vervangen en het water in afwachting van deze vervanging niet te gebruiken voor consumptie. Drie scholen kregen het advies dat het water niet geschikt is voor menselijke consumptie aan één of meerdere tappunten.

2-3. De VMM, het Agentschap Zorg en Gezondheid (AZG) en het departement Onderwijs en Vorming informeren scholen over het aanbieden van gezond kraantjeswater. Ze ontwikkelden onder andere een informatiebrochure over veilig kraantjeswater op school:

- <https://www.vmm.be/publicaties/veilig-kraantjeswater-op-school>
- <https://www.vmm.be/publicaties/aanbevelingen-nabehandeling-en-opslag-drinkwater>

Zowel de Europese als de Vlaamse wetgeving voorzien in een gedeelde verantwoordelijkheid om het drinkwater tot aan de kraan gezond te houden. Waterbedrijven verzekeren de kwaliteit tot aan de watermeter, na de watermeter is de eigenaar van de binneninstallatie verantwoordelijk. Waterbedrijven hebben wel de verplichting de eigenaar afdoende te informeren over bv. de te nemen herstelmaatregelen.

Specifiek toegepast op lood is het dus de gebouwbeheerder die verantwoordelijk is om passend gevolg te geven aan de opgelegde of geadviseerde herstelmaatregelen in kader van preventie op of het stoppen van een blootstelling aan lood via drinkwater. In publieke gebouwen heeft de overheid de verantwoordelijkheid om erop toe te zien dat de herstelmaatregelen en de maatregelen ter bescherming van de Volksgezondheid effectief gerealiseerd worden en kan desgevallend handhavend worden tussengekomen.

In de procedure is daarom voorzien dat de betrokken gebouwbeheerders een verklaring op eer ondertekenen dat ze de nodige herstelmaatregelen (gaan) uitvoeren inclusief de maatregelen om een verdere blootstelling aan lood via gebruik van kraanwater te stoppen. Deze verklaring op eer wordt opgestuurd naar de VMM. De VMM en het Agentschap Zorg en Gezondheid werken nauw samen. Als deze verklaringen niet binnenkomen, contacteert het Agentschap Zorg & Gezondheid actief deze scholen met de vraag om de formulieren over te maken.

Daarnaast is de afspraak dat de VMM en het Agentschap Zorg en Gezondheid ook het departement Onderwijs en Vorming op de hoogte houden. Via het departement Onderwijs en Vorming worden de adviezen doorgestuurd naar de preventieverantwoordelijken van de verschillende onderwijsverstrekkers. Zij zorgen, indien nodig, voor ondersteuning van de preventieadviseurs van de betrokken onderwijsinstellingen en volgen de herstelmaatregelen mee op.