

SCHRIFTELIJKE VRAAG

nr. 1249
van **FREYA PERDAENS**
datum: 20 juli 2021

aan **ZUHAL DEMIR**

VLAAMS MINISTER VAN JUSTITIE EN HANDHAVING, OMGEVING, ENERGIE EN TOERISME

Overstromingen - Levering drinkwater

Begin juli stond na een zware wolkbreuk een deel van de E40 ter hoogte van Aalst onder water, met monsterfiles tot gevolg. Wisten we toen veel dat dit maar een kleine voorbode was van wat later die maand nog zou komen.

Wallonië en Vlaanderen werden vorige week immers getroffen door zelden geziene overstromingen, na onwaarschijnlijk zware regenval. In sommige Waalse gemeenten kon men bijna geen verschil meer zien tussen straten en rivieren. Tallozen jeugdkampen werden opgebroken, wagens werden weggespoeld, een trein geraakte ontspoord en helaas waren er ook veel dodelijke slachtoffers te betreuren.

Maar ook Vlaanderen kreeg zijn deel van de wel heel natte koek. Zeer zware regenval teisterde de provincies Limburg, Antwerpen en Vlaams-Brabant. Daarnaast moest Limburg ook heel veel water slikken dat uit de provincie Luik kwam. Het hoeft niet gezegd dat dit zeer zware omstandigheden zijn met zeer veel persoonlijke drama's tot gevolg. Gezinnen zien hun levenswerk vernietigd in een oogwenk, met tienduizenden euro's schade tot gevolg.

De SWDE, de Waalse watermaatschappij, meldde tijdens de overstromingen dat er leveringsproblemen waren met het drinkwater. In Henegouwen, Luik en Namen kwam er door kapotte aanvoerleidingen en stroomstoringen helemaal geen water meer uit de kraan. In andere delen was het drinkwater vervuild omdat er oppervlaktewater bij het drinkwater is gekomen.

Zijn er tijdens de overstromingen van midden juli ook in Vlaanderen problemen geweest met de leveringen van drinkwater? Zo ja, welke?



**Vlaams
Parlement**

ANTWOORD

op vraag nr. 1249 van 20 juli 2021

van **FREYA PERDAENS**

Door het tijdige reageren, onder meer het uit dienst nemen van pompputten gelegen in de overstroomde gebieden en interne schakelingen in het waterdistributienetwerk, waren er nergens in Vlaanderen problemen met de levering en de kwaliteit van het drinkwater.

Hieronder vindt u per waterbedrijf een overzicht van de knelpunten en genomen maatregelen.

Aquaduin, Farys, AGSO Knokke-Heist en Pidpa: geen problemen gemeld

De Watergroep: Een aantal grondwaterwinningen (in het oostelijk deel van Vlaams-Brabant en in Limburg) die overstroomd waren werden tijdig uit dienst genomen. Om de levering te garanderen werden reserveputten ingeschakeld en werden schakelingen uitgevoerd in de bevoorradingssystemen. De kwaliteit van het drinkwater werd in de getroffen zones met verhoogde frequentie opgevolgd. De gesloten grondwaterwinningen worden pas terug in dienst genomen als de kwaliteit van het opgepompte grondwater voldoet.

Water-link: de productiecentra van Water-link capteren oppervlaktewater uit het Albertkanaal, dat op zijn beurt in Luik gevoed wordt vanuit de Maas. Door de lange verblijftijden (32 dagen tussen Luik en de watervangen van Water-link) is de inschatting dat het overstromingswater pas op 19 augustus aan de watervangen ontvangen werd. Uit monitoringsresultaten, uitgevoerd door Water-link ter hoogte van Luik, wordt een verdunningseffect vastgesteld. Verdere opvolging wordt voorzien tot het water voorbij de watervangen is.