



Controleverslag

A/20210617

1711	Umicore nv	Adolf Greinerstraat 14 2660 Hoboken (Antwerpen)
------	------------	--

datum	24 mrt 2021	TH 1	
beginuur	09:10	TH 2	
einduur	11:15	TH 3	
type	dag	externe begeleider	monsternemer Ecca
code MIP	IT06	M200	R123
aard	water	monsternaming	A/W/2021/M200/308-310
		nummer PV	

Voorgeschiedenis

M200: routinebemonstering afvalwater, opgenomen oppervlaktewater, lozing koelwater

IT06: Controle lozingsvwn water

Het bedrijf is vergund voor:

- het lozen van 360 m³/uur, 7.000 m³/dag en 982.000 m³/jaar koelwaterspui in oppervlaktewater (3.4.3);
- het lozen van 230 m³/uur, 5.520 m³/dag en 1.000.000 m³/jaar bedrijfsafvalwater in oppervlaktewater via een waterzuiveringsinstallatie (3.6.3.3 - 3.6.7);

Artikel 4.2.5.1.2. van Vlarem II: Koelwater, van de inrichtingen die een maximale hoeveelheid koelwater lozen van meer dan 2 m³ per uur, wordt geloosd via een controle-inrichting die alle waarborgen biedt om de kwaliteit van het werkelijk geloosde koelwater te kunnen controleren en die inzonderheid toelaat gemakkelijk monsters van het geloosde water te nemen. Voor inrichtingen tot en met 100 m³ per uur wordt aan deze bepaling voldaan tegen 1 september 2018. Voor de inrichtingen die meer dan 100 m³ per uur koelwater lozen, wordt daarnaast het debiet continu geregistreerd, waarbij naast het ogenblikkelijke debiet ook het totale debiet per uur, per etmaal en per jaar weergegeven wordt. Mits uitdrukkelijke vermelding in de omgevingsvergunning voor de exploitatie van de ingedeelde inrichting of activiteit, kunnen de debietsmetingen voor inrichtingen die een hoeveelheid koelwater groter dan 1.000 m³ per uur lozen, vervangen worden door een berekeningsmethode die gebaseerd is op gemeten inname-gegevens water, goedgekeurd door een erkende MER-deskundige in de discipline water, deeldomein oppervlakte- en afvalwater, vermeld in artikel 6, 1°, d), van het VLAREL.

Vaststellingen

De vaststellingen staan beschreven in het verslag van monsterneming en meting in het kader van de technische controle op de lozing van afvalwater met nummer A/W/2021/M200/308-310.

We zijn ook naar de plaatst gegaan waar er geloosd wordt bij een stormoverloop. Hier is er ook een monsternamekast en een debietsmeter. bemonstering monsternamekast De goot waarlangs er geloosd wordt tijdens een stormoverloop moet dringend geruimd worden (zie foto hiernaast). Er ligt allerlei afval en plastic in dat mee wegspoelt indien er een noodlozing optreedt. Gevraagd aan het bedrijf om mij een foto te sturen van zodra dit is geruimd.



ter hoogte van de loodslakken, werd er voldoende gespreid.

Besluit

Afwachten analyseresultaten.

Opgemaakt op 24 maart 2021,


Toezichthouder