



MAIL


uw bericht van	uw kenmerk	ons kenmerk	datum
		SHEL/emissie/0318	2018-04-19
Contactpersoon			

INDAVER NV, Poldervlietweg 5, 2030 ANTWERPEN ~ melding maandelijks overzicht resultaten emissies DTOx: maart 2018

Geachte

Als bijlage zenden wij u met betrekking tot de continuumetingen (zelfcontroleprogramma) de daggemiddelden van de maand maart 2018 voor de parameters CO, stof, HCl, TOC, SO₂, NO_x, temperatuur en debiet voor de draaitrommelovens te Antwerpen. Tevens vindt u als bijlage de % CO 10 minuutgemiddelde op dagbasis voor alle lijnen.

Wij staan graag ter beschikking voor eventueel bijkomende vragen.
Met vriendelijke groeten,



MAANDOVERZICHT GEVALIDEERDE % CO 10 min (incl. meetonzekerheid)

Maand

mrt/18

DTO1



Dag/Maand	%CO 10 min (incl.meetonzeker- heid)
Norm	95
01/mrt	92,81
02/mrt	96,35
03/mrt	91,30
04/mrt	98,57
05/mrt	95,74
06/mrt	97,10
07/mrt	94,33
08/mrt	97,16
09/mrt	95,00
10/mrt	94,33
11/mrt	95,07
12/mrt	98,59
13/mrt	94,20
14/mrt	98,59
15/mrt	95,74
16/mrt	97,10
17/mrt	98,59
18/mrt	98,59
19/mrt	95,77
20/mrt	96,45
21/mrt	97,12
22/mrt	97,89
23/mrt	96,48
24/mrt	97,89
25/mrt	97,06
26/mrt	97,18
27/mrt	96,43
28/mrt	99,30
29/mrt	97,18
30/mrt	96,48
31/mrt	97,18
GEMIDDELDE	96,50

N.B. : Niet Beschikbaar

G.D. : Geen data

S.D. : Shut Down

MAANDOVERZICHT GEVALIDEERDE % CO 10 min (incl. meetonzekerheid)

Maand

mrt/18

DTO2



Dag/Maand	%CO 10 min (incl.meetonzeker- heid)
Norm	95
01/mrt	99,15
02/mrt	SD
03/mrt	SD
04/mrt	SD
05/mrt	SD
06/mrt	SD
07/mrt	SD
08/mrt	93,94
09/mrt	100,00
10/mrt	98,59
11/mrt	94,37
12/mrt	92,20
13/mrt	97,22
14/mrt	97,86
15/mrt	97,81
16/mrt	99,28
17/mrt	99,29
18/mrt	100,00
19/mrt	94,29
20/mrt	97,86
21/mrt	97,14
22/mrt	98,54
23/mrt	SD
24/mrt	SD
25/mrt	SD
26/mrt	SD
27/mrt	SD
28/mrt	SD
29/mrt	SD
30/mrt	SD
31/mrt	SD
GEMIDDELDE	97,35

N.B. : Niet Beschikbaar

G.D. : Geen data

S.D. : Shut Down

MAANDOVERZICHT GEVALIDEERDE % CO 10 min (incl. meetonzekerheid)

Maand

mrt/18

DTO3



Dag/Maand	%CO 10 min
Norm	95
01/mrt	90,07
02/mrt	96,45
03/mrt	93,57
04/mrt	95,04
05/mrt	96,48
06/mrt	98,56
07/mrt	97,10
08/mrt	96,43
09/mrt	99,29
10/mrt	SD
11/mrt	SD
12/mrt	SD
13/mrt	SD
14/mrt	SD
15/mrt	SD
16/mrt	SD
17/mrt	SD
18/mrt	SD
19/mrt	SD
20/mrt	SD
21/mrt	SD
22/mrt	SD
23/mrt	SD
24/mrt	SD
25/mrt	SD
26/mrt	SD
27/mrt	SD
28/mrt	SD
29/mrt	SD
30/mrt	99,28
31/mrt	99,29
GEMIDDELDE	96,50

N.B. : Niet Beschikbaar

S.D. : Shut Down

MAANDOVERZICHT GEVALIDEERDE DAGGEMIDDELDEN

Maand mrt/18



DT01

Dag/Maand	HCl mg/Nm3 dr,bij 11%O2 of lager	CO mg/Nm3 dr,bij 11%O2 of lager	SO2 mg/Nm3 dr,bij 11%O2 of lager	NOx mg/Nm3 dr,bij 11%O2 of lager	TOC mg/Nm3 dr,bij 11%O2 of lager	Stof mg/Nm3 dr,bij 11%O2 of lager	Temp NVK °C	Debiet Nm3/h
Norm	10	50	50	200	10	10	950	
01/mrt	0,2	33,9	3,5	149,7	0,6	0,6	1036	63851
02/mrt	0,1	27,5	3,5	143,1	0,8	0,5	1049	60775
03/mrt	0,1	40,9	3,2	141,2	3,4	0,4	1060	59214
04/mrt	0,5	19,1	3,0	135,1	1,3	0,4	1042	57258
05/mrt	0,5	30,3	1,0	141,6	1,4	0,2	1037	58650
06/mrt	0,3	16,5	0,6	141,1	1,0	0,3	1076	57529
07/mrt	0,0	19,8	1,1	135,2	1,2	0,3	1044	57760
08/mrt	0,0	21,7	2,8	143,4	0,8	0,5	1041	57676
09/mrt	0,1	37,6	3,5	144,3	1,8	0,3	1031	57746
10/mrt	0,1	30,1	5,6	145,9	NB	0,3	1053	56749
11/mrt	0,2	30,8	6,1	145,4	1,2	0,3	1049	56872
12/mrt	0,2	15,9	6,9	152,0	1,2	0,2	1075	55629
13/mrt	0,6	30,5	4,3	145,3	1,5	0,3	1072	57613
14/mrt	0,8	17,0	3,8	143,0	1,2	0,8	1045	58062
15/mrt	0,3	23,9	0,4	144,9	1,1	0,4	1025	58772
16/mrt	0,2	15,9	0,3	140,4	1,6	0,2	1023	58334
17/mrt	0,1	10,4	1,2	145,4	0,7	0,1	1057	60321
18/mrt	0,3	14,2	1,6	163,7	0,7	0,2	1045	59979
19/mrt	0,2	25,6	2,1	140,3	1,0	0,4	1047	56370
20/mrt	0,5	21,2	5,5	145,0	0,9	0,4	1042	57944
21/mrt	1,0	15,9	4,2	145,4	0,6	0,5	1055	59862
22/mrt	0,8	15,2	3,8	144,7	0,7	1,2	1026	59004
23/mrt	0,6	15,9	4,9	139,9	1,2	1,0	1044	56905
24/mrt	0,9	23,9	2,9	167,2	1,4	0,8	1063	56654
25/mrt	0,6	20,3	2,5	152,7	0,8	0,5	1091	55579
26/mrt	0,4	20,5	2,9	138,7	1,4	0,4	1042	55439
27/mrt	0,1	23,2	5,0	144,9	1,1	0,2	1070	57432
28/mrt	0,3	10,9	7,2	144,9	0,5	0,3	1096	56808
29/mrt	0,7	20,8	12,6	147,7	0,7	0,5	1080	57644
30/mrt	0,6	22,3	5,9	145,0	0,8	0,6	1072	56352
31/mrt	0,5	20,1	6,9	143,5	0,8	0,8	1120	56488
GEMIDDELDE	0,4	22,3	3,8	145,2	1,1	0,4	1055	57912
MINIMUM	0,0	10,4	0,3	135,1	0,5	0,1	1023	55439
MAXIMUM	1,0	40,9	12,6	167,2	3,4	1,2	1120	63851

N,B, Niet beschikbaar
G,D, Geen data
S,D, Shut Down

meetwaarden omgerekend naar standaardvoorwaarden (niet 11% O2) cfr 5,2,3bis1,14
meetonzekerheid in rekening genomen cfr 5,2,3bis1,25
periodes van inwerkingstelling & stillegging niet meegenomen cfr 5,2,3,bis1,27

MAANDOVERZICHT GEVALIDEERDE DAGGEMIDDELDEN

Maand mrt/18



DT02

Dag/Maand	HCl mg/Nm3 dr,bij 11%O2 of lager	CO mg/Nm3 dr,bij 11%O2 of lager	SO2 mg/Nm3 dr,bij 11%O2 of lager	NOx mg/Nm3 dr,bij 11%O2 of lager	TOC mg/Nm3 dr,bij 11%O2 of lager	Stof mg/Nm3 dr,bij 11%O2 of lager	Temp NVK °C	Debiet Nm3/h
Norm	10	50	50	200	10	10	950	
01/mrt	0,1	5,5	3,8	128,7	0,5	0,1	1062	55200
02/mrt	SD	SD	SD	SD	SD	SD	SD	SD
03/mrt	SD	SD	SD	SD	SD	SD	SD	SD
04/mrt	SD	SD	SD	SD	SD	SD	SD	SD
05/mrt	SD	SD	SD	SD	SD	SD	SD	SD
06/mrt	SD	SD	SD	SD	SD	SD	SD	SD
07/mrt	SD	SD	SD	SD	SD	SD	SD	SD
08/mrt	0,1	25,9	0,1	166,9	5,1	0,1	1053	56548
09/mrt	0,2	6,4	1,3	139,8	2,1	0,0	1059	55888
10/mrt	0,2	12,4	1,2	155,9	2,0	0,0	1060	54921
11/mrt	0,2	20,7	3,0	141,4	1,4	0,0	1099	54976
12/mrt	0,2	37,4	6,9	150,1	1,8	0,1	1064	58533
13/mrt	0,3	32,6	6,3	143,0	1,1	0,1	1100	57502
14/mrt	0,2	15,2	5,7	142,7	0,8	0,1	1081	55784
15/mrt	0,2	18,1	6,6	175,8	0,9	0,1	1066	55256
16/mrt	0,2	10,0	6,7	134,5	0,6	0,1	1064	54719
17/mrt	0,1	4,3	4,2	136,0	0,7	0,1	1065	57157
18/mrt	0,2	8,8	3,4	134,3	0,7	0,1	1051	55749
19/mrt	0,1	20,4	1,2	132,0	1,4	0,1	1032	53426
20/mrt	0,2	21,2	2,1	136,1	1,1	0,1	1055	55688
21/mrt	0,3	22,0	2,4	141,8	1,1	0,1	1063	57584
22/mrt	0,2	11,0	1,4	139,6	0,9	0,1	1068	55470
23/mrt	0,2	9,5	1,1	141,4	0,8	0,0	1124	53909
24/mrt	SD	SD	SD	SD	SD	SD	SD	SD
25/mrt	SD	SD	SD	SD	SD	SD	SD	SD
26/mrt	SD	SD	SD	SD	SD	SD	SD	SD
27/mrt	SD	SD	SD	SD	SD	SD	SD	SD
28/mrt	SD	SD	SD	SD	SD	SD	SD	SD
29/mrt	SD	SD	SD	SD	SD	SD	SD	SD
30/mrt	SD	SD	SD	SD	SD	SD	SD	SD
31/mrt	SD	SD	SD	SD	SD	SD	SD	SD
GEMIDDELDE	0,2	16,6	3,4	143,5	1,4	0,1	1069	55783
MINIMUM	0,1	4,3	0,1	128,7	0,5	0,0	1032	53426
MAXIMUM	0,3	37,4	6,9	175,8	5,1	0,1	1124	58533

N.B. Niet beschikbaar
G.D. Geen data
S.D. Shut Down

meetwaarden omgerekend naar standaardvoorwaarden (niet 11% O2) cfr 5.2.3bis1.14
meetonzekerheid in rekening genomen cfr 5.2.3bis1.25
periodes van inwerkingstelling & stillegging niet meegenomen cfr 5.2.3.bis1.27

MAANDOVERZICHT GEVALIDEERDE DAGGEMIDDELDEN

Maand mrt/18



DT03

Dag/Maand	HCl mg/Nm3 dr,bij 11%O2 of lager	CO mg/Nm3 dr,bij 11%O2 of lager	SO2 mg/Nm3 dr,bij 11%O2 of lager	NOx mg/Nm3 dr,bij 11%O2 of lager	TOC mg/Nm3 dr,bij 11%O2 of lager	Stof mg/Nm3 dr,bij 11%O2 of lager	Temp NVK °C	Debiet Nm3/h
Norm	10	50	50	200	10	10	950	
01/mrt	1,4	46,8	0,4	107,4	0,6	0,2	1030	27129
02/mrt	1,7	15,1	1,7	129,2	0,4	0,2	1033	27531
03/mrt	3,0	38,1	0,2	116,0	0,6	0,3	997	27808
04/mrt	4,5	40,5	0,1	89,8	0,6	0,7	990	27583
05/mrt	5,9	19,3	0,4	113,8	0,5	0,6	990	27919
06/mrt	7,5	11,0	0,1	106,4	0,5	0,3	1002	27570
07/mrt	5,3	30,0	7,0	63,9	0,6	0,2	994	26146
08/mrt	6,3	19,0	7,5	107,7	0,5	0,2	1022	27083
09/mrt	7,5	9,1	1,1	111,7	0,4	0,2	1022	27218
10/mrt	SD	SD	SD	SD	SD	SD	SD	SD
11/mrt	SD	SD	SD	SD	SD	SD	SD	SD
12/mrt	SD	SD	SD	SD	SD	SD	SD	SD
13/mrt	SD	SD	SD	SD	SD	SD	SD	SD
14/mrt	SD	SD	SD	SD	SD	SD	SD	SD
15/mrt	SD	SD	SD	SD	SD	SD	SD	SD
16/mrt	SD	SD	SD	SD	SD	SD	SD	SD
17/mrt	SD	SD	SD	SD	SD	SD	SD	SD
18/mrt	SD	SD	SD	SD	SD	SD	SD	SD
19/mrt	SD	SD	SD	SD	SD	SD	SD	SD
20/mrt	SD	SD	SD	SD	SD	SD	SD	SD
21/mrt	SD	SD	SD	SD	SD	SD	SD	SD
22/mrt	SD	SD	SD	SD	SD	SD	SD	SD
23/mrt	SD	SD	SD	SD	SD	SD	SD	SD
24/mrt	SD	SD	SD	SD	SD	SD	SD	SD
25/mrt	SD	SD	SD	SD	SD	SD	SD	SD
26/mrt	SD	SD	SD	SD	SD	SD	SD	SD
27/mrt	SD	SD	SD	SD	SD	SD	SD	SD
28/mrt	SD	SD	SD	SD	SD	SD	SD	SD
29/mrt	SD	SD	SD	SD	SD	SD	SD	SD
30/mrt	1,9	9,6	0,0	117,5	3,0	0,1	1040	26446
31/mrt	1,8	11,6	0,0	152,3	1,5	0,1	1073	26885
GEMIDDELDE	4,3	22,7	1,7	110,5	0,8	0,3	1018	27211
MINIMUM	1,4	9,1	0,0	63,9	0,4	0,1	990	26146
MAXIMUM	7,5	46,8	7,5	152,3	3,0	0,7	1073	27919

N.B. Niet beschikbaar
G.D. Geen data
S.D. Shut Down

meetwaarden omgerekend naar standaardvoorwaarden (niet 11% O2) cfr 5.2.3bis1.14
meetonzekerheid in rekening genomen cfr 5.2.3bis1.25
periodes van inwerkingstelling & stillegging niet meegenomen cfr 5.2.3.bis1.27