



MAIL

uw bericht van	uw kenmerk	ons kenmerk	datum
		SHEL/emissie/06-07-0819	2019-09-10

Contactpersoon



**INDAVER NV, Poldervlietweg 5, 2030 ANTWERPEN ~ melding maandelijks overzicht
resultaten emissies DTOx: juni - juli – augustus 2019**

Geachte


Als bijlage zenden wij u met betrekking tot de continumetingen (zelfcontroleprogramma) de daggemiddelden van de maand juni - juli – augustus 2019 voor de parameters CO, stof, HCl, TOC, SO₂, NO_x, temperatuur en debiet voor de draaitrommelovens te Antwerpen. Tevens vindt u als bijlage de % CO 10 minuutgemiddelde op dagbasis voor alle lijnen.

De verhoogde waarden CO gemeten op lijn 3 zijn vooral te linken aan een technisch probleem met de PCC brander. De nodige onderzoeken en herstellingswerken zijn lopende om het probleem te verhelpen.

De verhoogde waarden CO op lijn 1 zijn o.a. te wijten aan een technisch probleem met de vatenprikker en aan het type afvalvoeding van het moment. Herstellingswerken werden uitgevoerd.

Wij staan graag ter beschikking voor eventueel bijkomende vragen.

Met vriendelijke groeten,



MAANDOVERZICHT GEVALIDEERDE % CO 10 min (incl. meetonzekerheid)

Maand

jul/19

DTO1



Dag/Maand	%CO 10 min (incl.meetonzeker- heid)
Norm	95
01/jul	97,66
02/jul	100,00
03/jul	97,14
04/jul	89,78
05/jul	95,00
06/jul	96,43
07/jul	95,71
08/jul	98,57
09/jul	95,68
10/jul	94,20
11/jul	92,86
12/jul	92,86
13/jul	91,43
14/jul	92,14
15/jul	84,78
16/jul	97,58
17/jul	97,86
18/jul	85,09
19/jul	99,29
20/jul	97,14
21/jul	94,29
22/jul	89,29
23/jul	94,29
24/jul	94,81
25/jul	94,96
26/jul	96,43
27/jul	93,53
28/jul	97,16
29/jul	97,87
30/jul	89,13
31/jul	97,87
GEMIDDELDE	94,54

N.B. : Niet Beschikbaar
G.D. : Geen data
S.D. : Shut Down

MAANDOVERZICHT GEVALIDEERDE % CO 10 min (incl. meetonzekerheid)

Maand

jul/19

DTO2



Dag/Maand	%CO 10 min (incl.meetonzeker- heid)
Norm	95
01/jul	S.D.
02/jul	S.D.
03/jul	S.D.
04/jul	S.D.
05/jul	S.D.
06/jul	S.D.
07/jul	S.D.
08/jul	S.D.
09/jul	98,57
10/jul	98,57
11/jul	100,00
12/jul	100,00
13/jul	98,55
14/jul	97,16
15/jul	96,72
16/jul	96,43
17/jul	97,14
18/jul	91,49
19/jul	98,50
20/jul	94,33
21/jul	92,91
22/jul	95,00
23/jul	95,07
24/jul	97,16
25/jul	95,07
26/jul	99,28
27/jul	98,59
28/jul	98,59
29/jul	S.D.
30/jul	S.D.
31/jul	S.D.
GEMIDDELDE	96,96

N.B. : Niet Beschikbaar
G.D. : Geen data
S.D. : Shut Down

MAANDOVERZICHT GEVALIDEERDE % CO 10 min (incl. meetonzekerheid)

Maand

jul/19

DTO3



Dag/Maand	%CO 10 min
Norm	95
01/jul	92,25
02/jul	96,45
03/jul	95,77
04/jul	94,29
05/jul	96,48
06/jul	S.D.
07/jul	S.D.
08/jul	S.D.
09/jul	92,06
10/jul	94,29
11/jul	92,81
12/jul	85,40
13/jul	95,00
14/jul	95,07
15/jul	98,55
16/jul	92,86
17/jul	95,07
18/jul	94,37
19/jul	96,45
20/jul	96,48
21/jul	90,78
22/jul	85,71
23/jul	94,33
24/jul	93,50
25/jul	S.D.
26/jul	S.D.
27/jul	S.D.
28/jul	S.D.
29/jul	81,97
30/jul	87,50
31/jul	94,93
GEMIDDELDE	93,02

N.B. : Niet Beschikbaar

S.D. : Shut Down

MAANDOVERZICHT GEVALIDEERDE DAGGEMIDDELDEN

Maand jul/19



DT01

Dag/Maand	HCl mg/Nm3 dr,bij 11%O2 of lager	CO mg/Nm3 dr,bij 11%O2 of lager	SO2 mg/Nm3 dr,bij 11%O2 of lager	NOx mg/Nm3 dr,bij 11%O2 of lager	TOC mg/Nm3 dr,bij 11%O2 of lager	Stof mg/Nm3 dr,bij 11%O2 of lager	Temp NVK °C	Debiet Nm3/h
Norm	10	50	50	200	10	10	950	
01/jul	0,1	20,1	0,1	120,0	0,4	0,7	996	60994
02/jul	0,0	7,8	0,0	141,8	0,8	0,8	1044	57439
03/jul	0,0	20,5	0,7	152,1	1,1	1,5	1073	48032
04/jul	0,1	33,0	1,0	151,4	1,7	2,2	1054	47254
05/jul	0,1	31,6	0,0	151,5	1,0	2,2	1067	46170
06/jul	0,1	26,2	0,0	150,2	0,7	2,4	1048	48831
07/jul	0,0	28,4	0,2	147,0	1,7	1,8	1050	46640
08/jul	0,0	11,2	0,0	142,0	1,2	1,1	1045	47629
09/jul	0,0	17,6	0,1	133,3	1,0	1,4	1021	47656
10/jul	0,0	29,6	0,8	127,2	1,5	3,5	1011	48661
11/jul	0,1	36,8	1,7	128,5	1,8	3,9	1017	45049
12/jul	0,0	38,6	1,1	141,2	1,7	3,3	1017	44931
13/jul	0,0	29,7	0,5	129,2	1,1	2,2	1013	46012
14/jul	0,0	30,6	0,7	132,9	1,4	1,4	1024	47180
15/jul	0,0	60,9	1,5	102,0	3,0	1,6	988	51459
16/jul	0,0	13,1	0,1	143,0	1,1	1,3	969	55450
17/jul	0,0	15,0	0,0	152,5	0,6	1,4	1028	53837
18/jul	0,0	55,1	0,9	146,5	5,3	2,3	1054	49805
19/jul	0,1	6,3	2,7	150,8	0,3	1,6	1073	50941
20/jul	0,0	14,4	0,2	145,5	0,7	2,0	1043	51183
21/jul	0,0	24,5	2,1	150,7	1,9	3,6	1034	53178
22/jul	0,0	43,7	0,5	143,6	1,6	2,0	1031	53781
23/jul	0,0	27,0	0,5	143,3	1,0	1,5	1035	53460
24/jul	0,0	27,0	0,9	147,7	1,2	1,4	1044	52722
25/jul	0,0	29,0	0,2	138,3	1,4	1,2	1014	48567
26/jul	0,0	18,8	0,4	132,8	1,3	1,1	1014	48805
27/jul	0,0	29,2	0,3	116,5	1,5	1,2	986	50816
28/jul	0,0	27,2	0,0	127,1	0,8	0,6	1018	53551
29/jul	0,0	28,0	0,1	136,9	1,1	1,1	1050	52371
30/jul	0,0	38,0	6,4	154,8	1,4	1,9	1114	44929
31/jul	0,1	13,4	0,8	140,5	1,2	4,0	1044	47575
GEMIDDELDE	0,0	26,8	0,8	139,4	1,4	1,9	1033	50158
MINIMUM	0,0	6,3	0,0	102,0	0,3	0,6	969	44929
MAXIMUM	0,1	60,9	6,4	154,8	5,3	4,0	1114	60994

N.B, Niet beschikbaar
G.D, Geen data
S.D, Shut Down

meetwaarden omgerekend naar standaardvoorwaarden (niet 11% O2) cfr 5,2,3bis1,14
meetonzekerheid in rekening genomen cfr 5,2,3bis1,25
periodes van inwerkingstelling & stillegging niet meegenomen cfr 5,2,3,bis1,27

MAANDOVERZICHT GEVALIDEERDE DAGGEMIDDELDEN

Maand jul/19



DT02

Dag/Maand	HCl mg/Nm3 dr,bij 11%O2 of lager	CO mg/Nm3 dr,bij 11%O2 of lager	SO2 mg/Nm3 dr,bij 11%O2 of lager	NOx mg/Nm3 dr,bij 11%O2 of lager	TOC mg/Nm3 dr,bij 11%O2 of lager	Stof mg/Nm3 dr,bij 11%O2 of lager	Temp NVK °C	Debiet Nm3/h
Norm	10	50	50	200	10	10	950	
01/jul	S.D.	S.D.	S.D.	S.D.	S.D.	S.D.	S.D.	S.D.
02/jul	S.D.	S.D.	S.D.	S.D.	S.D.	S.D.	S.D.	S.D.
03/jul	S.D.	S.D.	S.D.	S.D.	S.D.	S.D.	S.D.	S.D.
04/jul	S.D.	S.D.	S.D.	S.D.	S.D.	S.D.	S.D.	S.D.
05/jul	S.D.	S.D.	S.D.	S.D.	S.D.	S.D.	S.D.	S.D.
06/jul	S.D.	S.D.	S.D.	S.D.	S.D.	S.D.	S.D.	S.D.
07/jul	S.D.	S.D.	S.D.	S.D.	S.D.	S.D.	S.D.	S.D.
08/jul	S.D.	S.D.	S.D.	S.D.	S.D.	S.D.	S.D.	S.D.
09/jul	0,1	4,5	0,1	145,6	1,6	0,1	1045	16413
10/jul	0,4	11,5	0,9	139,9	1,4	0,2	1067	15029
11/jul	0,3	3,1	13,7	136,6	0,9	0,3	1046	15669
12/jul	0,4	0,4	58,8	126,0	0,7	0,3	1042	14067
13/jul	0,4	5,6	7,3	139,6	0,7	0,3	1060	13242
14/jul	0,2	25,5	9,6	131,5	2,0	0,4	1030	13096
15/jul	N.B.	N.B.	N.B.	N.B.	N.B.	0,4	1027	13567
16/jul	0,8	25,2	36,2	158,4	1,1	0,4	1081	13090
17/jul	0,7	18,0	8,5	149,6	1,4	0,3	1079	13515
18/jul	0,8	30,2	3,7	129,7	1,9	0,3	1058	13745
19/jul	0,5	6,5	3,4	143,9	1,0	0,3	1067	13815
20/jul	0,5	24,4	9,1	146,5	1,7	0,3	1080	13294
21/jul	0,5	26,5	5,2	133,7	1,6	0,4	1053	13732
22/jul	0,4	18,3	7,5	135,2	1,3	0,4	1047	30401
23/jul	0,3	22,8	9,0	149,0	2,1	0,3	1052	45220
24/jul	0,4	14,5	8,5	116,8	2,0	0,2	1024	48296
25/jul	0,3	21,7	14,5	126,5	2,1	0,3	1061	50420
26/jul	0,4	6,8	18,9	124,8	0,8	0,3	1048	50108
27/jul	0,4	11,9	44,6	150,0	0,9	0,1	1067	50951
28/jul	0,3	8,1	21,4	147,4	1,1	0,3	1048	52150
29/jul	S.D.	S.D.	S.D.	S.D.	S.D.	S.D.	S.D.	S.D.
30/jul	S.D.	S.D.	S.D.	S.D.	S.D.	S.D.	S.D.	S.D.
31/jul	S.D.	S.D.	S.D.	S.D.	S.D.	S.D.	S.D.	S.D.
GEMIDDELDE	0,4	15,0	14,8	138,5	1,4	0,3	1054	25491
MINIMUM	0,1	0,4	0,1	116,8	0,7	0,1	1024	13090
MAXIMUM	0,8	30,2	58,8	158,4	2,1	0,4	1081	52150

N.B. Niet beschikbaar
G.D. Geen data
S.D. Shut Down

meetwaarden omgerekend naar standaardvoorwaarden (niet 11% O2) cfr 5.2.3bis1.14
meetonzekerheid in rekening genomen cfr 5.2.3bis1.25
periodes van inwerkingstelling & stillegging niet meegenomen cfr 5.2.3.bis1.27

MAANDOVERZICHT GEVALIDEERDE DAGGEMIDDELDEN

Maand

jul/19



DT03

Dag/Maand	HCl mg/Nm3 dr,bij 11%O2 of lager	CO mg/Nm3 dr,bij 11%O2 of lager	SO2 mg/Nm3 dr,bij 11%O2 of lager	NOx mg/Nm3 dr,bij 11%O2 of lager	TOC mg/Nm3 dr,bij 11%O2 of lager	Stof mg/Nm3 dr,bij 11%O2 of lager	Temp NVK °C	Debiet Nm3/h
Norm	10	50	50	200	10	10	950	
01/jul	0,3	38,0	0,0	86,2	0,3	0,1	1043	27364
02/jul	0,6	14,1	0,3	117,7	0,2	0,0	1039	28181
03/jul	0,7	13,6	3,2	122,4	0,3	0,1	1039	27465
04/jul	0,2	22,3	1,8	105,4	0,7	0,0	1023	27338
05/jul	0,2	11,9	0,0	142,4	0,5	0,0	1078	27750
06/jul	0,3	28,1	0,0	122,5	1,0	0,2	1076	27543
07/jul	S.D.	S.D.	S.D.	S.D.	S.D.	S.D.	S.D.	S.D.
08/jul	S.D.	S.D.	S.D.	S.D.	S.D.	S.D.	S.D.	S.D.
09/jul	0,1	41,7	0,0	88,0	1,1	1,1	998	29204
10/jul	0,3	28,9	0,0	65,7	0,8	0,8	1001	28582
11/jul	0,3	35,4	0,0	73,6	1,0	1,1	1004	28256
12/jul	0,4	72,5	0,0	98,9	1,3	1,1	1032	28812
13/jul	0,3	20,6	0,0	102,4	1,2	1,2	1052	28817
14/jul	0,3	22,8	0,0	111,8	1,0	0,7	1040	29860
15/jul	0,6	10,7	0,0	92,3	0,7	1,0	990	29054
16/jul	0,5	29,8	0,0	107,3	0,5	0,3	1066	29132
17/jul	0,6	15,9	0,0	104,8	0,6	0,1	1034	27955
18/jul	0,2	15,2	0,0	91,8	0,6	0,1	1027	28047
19/jul	0,3	12,1	0,0	100,7	0,5	0,4	1042	28211
20/jul	0,5	16,4	0,1	95,5	0,6	0,1	1038	28138
21/jul	0,4	44,9	2,0	78,1	0,8	0,1	1008	27795
22/jul	0,2	56,3	2,9	74,2	1,1	0,1	993	27491
23/jul	0,4	23,2	1,1	85,2	0,7	0,1	1011	27512
24/jul	0,2	31,4	0,1	82,3	0,7	0,0	1032	27928
25/jul	S.D.	S.D.	S.D.	S.D.	S.D.	S.D.	S.D.	S.D.
26/jul	S.D.	S.D.	S.D.	S.D.	S.D.	S.D.	S.D.	S.D.
27/jul	S.D.	S.D.	S.D.	S.D.	S.D.	S.D.	S.D.	S.D.
28/jul	S.D.	S.D.	S.D.	S.D.	S.D.	S.D.	S.D.	S.D.
29/jul	0,1	82,2	0,1	71,3	2,2	0,1	993	29830
30/jul	0,1	55,1	1,2	79,8	1,4	0,1	1024	27901
31/jul	0,2	30,7	0,0	70,6	0,9	0,1	1007	27857
GEMIDDELDE	0,3	31,0	0,5	94,8	0,8	0,4	1028	28241
MINIMUM	0,1	10,7	0,0	65,7	0,2	0,0	990	27338
MAXIMUM	0,7	82,2	3,2	142,4	2,2	1,2	1078	29860

N.B. Niet beschikbaar
G.D. Geen data
S.D. Shut Down

meetwaarden omgerekend naar standaardvoorwaarden (niet 11% O2) cfr 5.2.3bis1.14
meetonzekerheid in rekening genomen cfr 5.2.3bis1.25
periodes van inwerkingstelling & stillegging niet meegenomen cfr 5.2.3.bis1.27

Evaluatie conformiteit halfuursgemiddelden DTO's

Maand

jul/19



aantal reële non-conformiteiten t.o.v A-norm/ jaar

Installatie	parameter	aantal half-uren	n non cfr t.o.v A-norm
DTO1	NOx	9258	1
DTO2	NOx	7804	5
DTO3	NOx	7805	13

aantal reële non-conformiteiten t.o.v B-norm/ jaar

Installatie	parameter	aantal half-uren	n non cfr t.o.v B-norm	97% B-norm
DTO1	Stof	9304	32	99,7
	TOC	9225	101	98,9
	HCl	9237	0	100,0
	SO2	9258	44	99,5
	NOx	9258	35	99,6

Installatie	parameter	aantal half-uren	n non cfr t.o.v B-norm	97% B-norm
DTO2	Stof	7861	3	100,0
	TOC	7789	179	97,7
	HCl	7804	0	100,0
	SO2	7804	265	96,6
	NOx	7804	138	98,2

Installatie	parameter	aantal half-uren	n non cfr t.o.v B-norm	97% B-norm
DTO3	Stof	7942	60	99,2
	TOC	7805	27	99,7
	HCl	7805	0	100,0
	SO2	7805	0	100,0
	NOx	7805	75	99,0

meetwaarden omgerekend naar standaardvoorwaardencfr 5.2.3bis1.14

meetonzekerheid in rekening genomen cfr 5.2.3bis1.25

periodes van inwerkingstelling & stillegging niet meegenomen cfr 5.2.3.bis1.27

MAANDOVERZICHT GEVALIDEERDE % CO 10 min (incl. meetonzekerheid)

Maand

jun/19

DTO1



Dag/Maand	%CO 10 min (incl.meetonzeker- heid)
Norm	95
01/jun	97,14
02/jun	93,57
03/jun	98,57
04/jun	98,57
05/jun	S.D.
06/jun	96,18
07/jun	98,57
08/jun	97,86
09/jun	91,43
10/jun	93,57
11/jun	S.D.
12/jun	92,86
13/jun	97,08
14/jun	94,29
15/jun	97,86
16/jun	96,43
17/jun	97,86
18/jun	97,14
19/jun	93,57
20/jun	97,83
21/jun	95,00
22/jun	91,43
23/jun	91,43
24/jun	97,86
25/jun	92,14
26/jun	89,29
27/jun	91,07
28/jun	S.D.
29/jun	S.D.
30/jun	S.D.
GEMIDDELDE	95,14

N.B. : Niet Beschikbaar
G.D. : Geen data
S.D. : Shut Down

MAANDOVERZICHT GEVALIDEERDE % CO 10 min (incl. meetonzekerheid)

Maand

jun/19

DTO2



Dag/Maand	%CO 10 min (incl.meetonzeker- heid)
Norm	95
01/jun	99,25
02/jun	91,43
03/jun	86,96
04/jun	94,74
05/jun	99,28
06/jun	S.D.
07/jun	S.D.
08/jun	S.D.
09/jun	S.D.
10/jun	S.D.
11/jun	S.D.
12/jun	S.D.
13/jun	S.D.
14/jun	S.D.
15/jun	S.D.
16/jun	S.D.
17/jun	S.D.
18/jun	S.D.
19/jun	S.D.
20/jun	S.D.
21/jun	S.D.
22/jun	S.D.
23/jun	S.D.
24/jun	S.D.
25/jun	S.D.
26/jun	S.D.
27/jun	S.D.
28/jun	S.D.
29/jun	S.D.
30/jun	S.D.
GEMIDDELDE	94,33

N.B. : Niet Beschikbaar
G.D. : Geen data
S.D. : Shut Down

MAANDOVERZICHT GEVALIDEERDE % CO 10 min (incl. meetonzekerheid)

Maand

jun/19

DTO3



Dag/Maand	%CO 10 min
Norm	95
01/jun	97,87
02/jun	95,77
03/jun	96,97
04/jun	95,49
05/jun	93,66
06/jun	97,89
07/jun	93,66
08/jun	95,88
09/jun	77,78
10/jun	91,55
11/jun	94,12
12/jun	96,27
13/jun	S.D.
14/jun	S.D.
15/jun	S.D.
16/jun	S.D.
17/jun	S.D.
18/jun	96,48
19/jun	95,04
20/jun	97,14
21/jun	100,00
22/jun	98,59
23/jun	98,59
24/jun	95,56
25/jun	83,57
26/jun	86,52
27/jun	89,44
28/jun	91,37
29/jun	85,82
30/jun	97,89
GEMIDDELDE	93,72

N.B. : Niet Beschikbaar

S.D. : Shut Down

MAANDOVERZICHT GEVALIDEERDE DAGGEMIDDELDEN

Maand jun/19



DT01

Dag/Maand	HCl mg/Nm3 dr,bij 11%O2 of lager	CO mg/Nm3 dr,bij 11%O2 of lager	SO2 mg/Nm3 dr,bij 11%O2 of lager	NOx mg/Nm3 dr,bij 11%O2 of lager	TOC mg/Nm3 dr,bij 11%O2 of lager	Stof mg/Nm3 dr,bij 11%O2 of lager	Temp NVK °C	Debiet Nm3/h
Norm	10	50	50	200	10	10	950	
01/jun	0,0	18,3	3,6	151,0	0,6	3,2	1103	51327
02/jun	0,0	25,8	1,0	150,3	0,7	3,2	1048	53166
03/jun	0,0	11,8	0,4	148,5	0,6	2,3	1023	54820
04/jun	0,0	9,8	0,0	143,6	1,0	1,6	1039	51804
05/jun	S.D.	S.D.	S.D.	S.D.	S.D.	S.D.	S.D.	S.D.
06/jun	0,0	28,0	0,0	149,8	1,4	0,7	1017	57389
07/jun	0,0	13,0	0,1	138,4	0,9	1,3	1024	54975
08/jun	0,0	13,5	2,0	140,6	1,0	1,3	1032	53738
09/jun	0,0	29,9	0,8	149,8	1,3	1,4	1048	53207
10/jun	0,0	26,4	4,4	151,5	1,1	2,7	1050	53858
11/jun	S.D.	S.D.	S.D.	S.D.	S.D.	S.D.	S.D.	S.D.
12/jun	0,0	29,9	0,8	146,1	2,9	1,9	1054	48673
13/jun	0,0	19,2	0,0	118,1	1,2	2,0	1006	46765
14/jun	0,1	39,8	0,1	126,2	0,5	1,7	1020	44428
15/jun	0,0	25,7	0,3	141,5	1,8	1,9	1034	42452
16/jun	0,0	16,4	0,3	148,0	1,4	1,5	1042	41045
17/jun	0,0	19,2	0,3	121,0	1,4	1,3	988	40311
18/jun	0,0	16,5	0,4	139,4	1,1	1,3	1029	39884
19/jun	0,1	22,2	7,8	152,4	1,1	3,0	1059	36545
20/jun	0,1	19,5	2,8	152,4	1,1	2,7	1053	36091
21/jun	0,1	22,3	0,6	151,7	1,6	2,3	1017	35105
22/jun	0,0	31,0	0,3	153,2	1,6	2,3	1055	37075
23/jun	0,0	38,2	1,3	149,7	1,9	3,0	1056	35541
24/jun	0,0	19,2	0,5	142,8	1,5	3,3	1041	33469
25/jun	0,0	36,9	0,2	151,8	1,6	5,0	1080	29783
26/jun	0,0	43,3	0,6	149,7	1,9	5,7	1053	30721
27/jun	0,0	34,7	0,3	146,8	1,5	2,1	1052	32553
28/jun	S.D.	S.D.	S.D.	S.D.	S.D.	S.D.	S.D.	S.D.
29/jun	S.D.	S.D.	S.D.	S.D.	S.D.	S.D.	S.D.	S.D.
30/jun	S.D.	S.D.	S.D.	S.D.	S.D.	S.D.	S.D.	S.D.
GEMIDDELDE	0,0	24,4	1,2	144,6	1,3	2,3	1041	43789
MINIMUM	0,0	9,8	0,0	118,1	0,5	0,7	988	29783
MAXIMUM	0,1	43,3	7,8	153,2	2,9	5,7	1103	57389

N,B, Niet beschikbaar
G,D, Geen data
S,D, Shut Down

meetwaarden omgerekend naar standaardvoorwaarden (niet 11% O2) cfr 5,2,3bis1,14
meetonzekerheid in rekening genomen cfr 5,2,3bis1,25
periodes van inwerkingstelling & stillegging niet meegenomen cfr 5,2,3,bis1,27

MAANDOVERZICHT GEVALIDEERDE DAGGEMIDDELDEN

Maand **jun/19**



DT02

Dag/Maand	HCl mg/Nm3 dr,bij 11%O2 of lager	CO mg/Nm3 dr,bij 11%O2 of lager	SO2 mg/Nm3 dr,bij 11%O2 of lager	NOx mg/Nm3 dr,bij 11%O2 of lager	TOC mg/Nm3 dr,bij 11%O2 of lager	Stof mg/Nm3 dr,bij 11%O2 of lager	Temp NVK °C	Debiet Nm3/h
Norm	10	50	50	200	10	10	950	
01/jun	0,1	2,5	0,3	130,4	0,5	0,3	1049	52800
02/jun	0,1	31,4	1,6	140,6	3,3	0,1	1063	51839
03/jun	0,1	37,2	1,9	133,4	3,4	0,1	1046	53859
04/jun	0,0	14,6	0,6	120,1	2,6	0,1	1061	56907
05/jun	0,0	1,9	0,2	137,4	0,8	0,2	1036	57880
06/jun	S.D.	S.D.	S.D.	S.D.	S.D.	S.D.	S.D.	S.D.
07/jun	S.D.	S.D.	S.D.	S.D.	S.D.	S.D.	S.D.	S.D.
08/jun	S.D.	S.D.	S.D.	S.D.	S.D.	S.D.	S.D.	S.D.
09/jun	S.D.	S.D.	S.D.	S.D.	S.D.	S.D.	S.D.	S.D.
10/jun	S.D.	S.D.	S.D.	S.D.	S.D.	S.D.	S.D.	S.D.
11/jun	S.D.	S.D.	S.D.	S.D.	S.D.	S.D.	S.D.	S.D.
12/jun	S.D.	S.D.	S.D.	S.D.	S.D.	S.D.	S.D.	S.D.
13/jun	S.D.	S.D.	S.D.	S.D.	S.D.	S.D.	S.D.	S.D.
14/jun	S.D.	S.D.	S.D.	S.D.	S.D.	S.D.	S.D.	S.D.
15/jun	S.D.	S.D.	S.D.	S.D.	S.D.	S.D.	S.D.	S.D.
16/jun	S.D.	S.D.	S.D.	S.D.	S.D.	S.D.	S.D.	S.D.
17/jun	S.D.	S.D.	S.D.	S.D.	S.D.	S.D.	S.D.	S.D.
18/jun	S.D.	S.D.	S.D.	S.D.	S.D.	S.D.	S.D.	S.D.
19/jun	S.D.	S.D.	S.D.	S.D.	S.D.	S.D.	S.D.	S.D.
20/jun	S.D.	S.D.	S.D.	S.D.	S.D.	S.D.	S.D.	S.D.
21/jun	S.D.	S.D.	S.D.	S.D.	S.D.	S.D.	S.D.	S.D.
22/jun	S.D.	S.D.	S.D.	S.D.	S.D.	S.D.	S.D.	S.D.
23/jun	S.D.	S.D.	S.D.	S.D.	S.D.	S.D.	S.D.	S.D.
24/jun	S.D.	S.D.	S.D.	S.D.	S.D.	S.D.	S.D.	S.D.
25/jun	S.D.	S.D.	S.D.	S.D.	S.D.	S.D.	S.D.	S.D.
26/jun	S.D.	S.D.	S.D.	S.D.	S.D.	S.D.	S.D.	S.D.
27/jun	S.D.	S.D.	S.D.	S.D.	S.D.	S.D.	S.D.	S.D.
28/jun	S.D.	S.D.	S.D.	S.D.	S.D.	S.D.	S.D.	S.D.
29/jun	S.D.	S.D.	S.D.	S.D.	S.D.	S.D.	S.D.	S.D.
30/jun	S.D.	S.D.	S.D.	S.D.	S.D.	S.D.	S.D.	S.D.
GEMIDDELDE	0,1	17,5	0,9	132,4	2,1	0,2	1051	54657
MINIMUM	0,0	1,9	0,2	120,1	0,5	0,1	1036	51839
MAXIMUM	0,1	37,2	1,9	140,6	3,4	0,3	1063	57880

N.B. Niet beschikbaar
G.D. Geen data
S.D. Shut Down

meetwaarden omgerekend naar standaardvoorwaarden (niet 11% O2) cfr 5.2.3bis1.14
meetonzekerheid in rekening genomen cfr 5.2.3bis1.25
periodes van inwerkingstelling & stillegging niet meegenomen cfr 5.2.3.bis1.27

MAANDOVERZICHT GEVALIDEERDE DAGGEMIDDELDEN

Maand jun/19



DT03

Dag/Maand	HCl mg/Nm3 dr,bij 11%O2 of lager	CO mg/Nm3 dr,bij 11%O2 of lager	SO2 mg/Nm3 dr,bij 11%O2 of lager	NOx mg/Nm3 dr,bij 11%O2 of lager	TOC mg/Nm3 dr,bij 11%O2 of lager	Stof mg/Nm3 dr,bij 11%O2 of lager	Temp NVK °C	Debiet Nm3/h
Norm	10	50	50	200	10	10	950	
01/jun	0,1	14,3	0,0	72,4	0,3	0,2	1005	26874
02/jun	0,1	15,1	0,0	54,5	0,2	0,2	1045	27568
03/jun	0,1	16,9	0,0	62,0	0,4	0,2	1036	29096
04/jun	0,1	22,5	0,1	68,7	0,4	0,2	1012	26423
05/jun	0,1	30,0	0,0	74,7	0,3	0,2	1016	26596
06/jun	0,1	17,6	0,0	60,6	0,2	0,1	1008	26901
07/jun	0,1	28,8	0,0	42,7	0,2	0,1	1007	26824
08/jun	0,0	16,2	0,0	41,0	0,3	0,1	993	27069
09/jun	0,2	91,6	0,0	48,7	0,6	0,0	994	25439
10/jun	0,4	52,4	0,0	38,3	0,3	0,0	1002	23215
11/jun	0,2	27,9	0,0	32,2	0,2	0,0	1012	25724
12/jun	0,2	16,4	0,0	124,4	0,3	0,0	1026	26913
13/jun	S.D.	S.D.	S.D.	S.D.	S.D.	S.D.	S.D.	S.D.
14/jun	S.D.	S.D.	S.D.	S.D.	S.D.	S.D.	S.D.	S.D.
15/jun	S.D.	S.D.	S.D.	S.D.	S.D.	S.D.	S.D.	S.D.
16/jun	S.D.	S.D.	S.D.	S.D.	S.D.	S.D.	S.D.	S.D.
17/jun	S.D.	S.D.	S.D.	S.D.	S.D.	S.D.	S.D.	S.D.
18/jun	0,4	15,9	0,0	121,7	0,9	0,1	1029	27595
19/jun	0,4	22,1	0,1	69,0	0,8	0,1	1026	26586
20/jun	0,7	17,5	0,0	71,1	0,5	0,1	1031	26440
21/jun	0,2	8,1	0,0	108,2	0,3	0,1	1054	27572
22/jun	0,6	8,8	0,0	102,8	0,3	0,1	1016	26921
23/jun	0,9	10,7	0,1	86,9	0,2	0,2	1041	26654
24/jun	0,4	19,7	0,0	67,2	0,3	0,3	1000	26100
25/jun	0,3	78,1	0,0	80,1	1,2	1,8	1006	26014
26/jun	0,3	71,9	0,0	85,6	1,5	0,9	1010	26503
27/jun	0,3	49,4	0,1	92,5	0,6	0,6	1042	27135
28/jun	0,2	38,2	0,0	89,8	0,5	0,1	1039	26838
29/jun	0,3	51,5	0,1	77,7	0,8	0,0	1009	26048
30/jun	0,3	19,0	0,0	75,3	0,3	0,0	1015	25991
GEMIDDELDE	0,3	30,4	0,0	73,9	0,5	0,2	1019	26601
MINIMUM	0,0	8,1	0,0	32,2	0,2	0,0	993	23215
MAXIMUM	0,9	91,6	0,1	124,4	1,5	1,8	1054	29096

N.B. Niet beschikbaar
G.D. Geen data
S.D. Shut Down

meetwaarden omgerekend naar standaardvoorwaarden (niet 11% O2) cfr 5.2.3bis1.14
meetonzekerheid in rekening genomen cfr 5.2.3bis1.25
periodes van inwerkingstelling & stillegging niet meegenomen cfr 5.2.3.bis1.27

Evaluatie conformiteit halfuursgemiddelden DTO's

Maand

jun/19



aantal reële non-conformiteiten t.o.v A-norm/ jaar

Installatie	parameter	aantal half-uren	n non cfr t.o.v A-norm
DTO1	NOx	7793	1
DTO2	NOx	6810	4
DTO3	NOx	6686	13

aantal reële non-conformiteiten t.o.v B-norm/ jaar

Installatie	parameter	aantal half-uren	n non cfr t.o.v B-norm	97% B-norm
DTO1	Stof	7835	23	99,7
	TOC	7760	76	99,0
	HCl	7772	0	100,0
	SO2	7793	44	99,4
	NOx	7793	31	99,6

Installatie	parameter	aantal half-uren	n non cfr t.o.v B-norm	97% B-norm
DTO2	Stof	6856	3	100,0
	TOC	6795	166	97,6
	HCl	6810	0	100,0
	SO2	6810	207	97,0
	NOx	6810	127	98,1

Installatie	parameter	aantal half-uren	n non cfr t.o.v B-norm	97% B-norm
DTO3	Stof	6785	60	99,1
	TOC	6686	26	99,6
	HCl	6686	0	100,0
	SO2	6686	0	100,0
	NOx	6686	73	98,9

meetwaarden omgerekend naar standaardvoorwaardencfr 5.2.3bis1.14

meetonzekerheid in rekening genomen cfr 5.2.3bis1.25

periodes van inwerkingstelling & stillegging niet meegenomen cfr 5.2.3.bis1.27

MAANDOVERZICHT GEVALIDEERDE % CO 10 min (incl. meetonzekerheid)

Maand

aug/19

DTO1



Dag/Maand	%CO 10 min (incl.meetonzeker- heid)
Norm	95
01/aug	98,58
02/aug	91,49
03/aug	97,18
04/aug	91,49
05/aug	94,37
06/aug	96,48
07/aug	95,77
08/aug	94,37
09/aug	92,86
10/aug	90,15
11/aug	95,77
12/aug	SD
13/aug	92,96
14/aug	94,20
15/aug	84,51
16/aug	92,25
17/aug	94,37
18/aug	95,07
19/aug	89,92
20/aug	89,44
21/aug	91,55
22/aug	95,62
23/aug	99,30
24/aug	93,66
25/aug	95,04
26/aug	91,15
27/aug	94,96
28/aug	91,55
29/aug	97,89
30/aug	98,59
31/aug	97,18
GEMIDDELDE	93,92

N.B. : Niet Beschikbaar

G.D. : Geen data

S.D. : Shut Down

MAANDOVERZICHT GEVALIDEERDE % CO 10 min (incl. meetonzekerheid)

Maand

aug/19

DTO2



Dag/Maand	%CO 10 min (incl.meetonzeker- heid)
Norm	95
01/aug	97,86
02/aug	96,48
03/aug	99,30
04/aug	96,48
05/aug	95,07
06/aug	95,77
07/aug	99,30
08/aug	100,00
09/aug	98,57
10/aug	100,00
11/aug	100,00
12/aug	SD
13/aug	99,16
14/aug	97,78
15/aug	97,89
16/aug	99,30
17/aug	91,82
18/aug	100,00
19/aug	98,59
20/aug	99,30
21/aug	95,07
22/aug	SD
23/aug	SD
24/aug	100,00
25/aug	96,48
26/aug	98,35
27/aug	100,00
28/aug	100,00
29/aug	100,00
30/aug	94,06
31/aug	97,78
GEMIDDELDE	98,01

N.B. : Niet Beschikbaar

G.D. : Geen data

S.D. : Shut Down

MAANDOVERZICHT GEVALIDEERDE % CO 10 min (incl. meetonzekerheid)

Maand

aug/19



DTO3

Dag/Maand	%CO 10 min
Norm	95
01/aug	92,81
02/aug	97,86
03/aug	94,96
04/aug	97,86
05/aug	93,48
06/aug	93,57
07/aug	95,68
08/aug	96,43
09/aug	96,99
10/aug	97,10
11/aug	94,29
12/aug	SD
13/aug	95,49
14/aug	97,83
15/aug	92,14
16/aug	84,78
17/aug	94,29
18/aug	95,71
19/aug	94,29
20/aug	80,92
21/aug	97,84
22/aug	92,59
23/aug	98,57
24/aug	88,57
25/aug	92,86
26/aug	SD
27/aug	97,84
28/aug	95,28
29/aug	96,38
30/aug	93,53
31/aug	93,57
GEMIDDELDE	94,26

N.B. : Niet Beschikbaar

S.D. : Shut Down

MAANDOVERZICHT GEVALIDEERDE DAGGEMIDDELDEN

Maand **aug/19**



DT01

Dag/Maand	HCl mg/Nm3 dr,bij 11%O2 of lager	CO mg/Nm3 dr,bij 11%O2 of lager	SO2 mg/Nm3 dr,bij 11%O2 of lager	NOx mg/Nm3 dr,bij 11%O2 of lager	TOC mg/Nm3 dr,bij 11%O2 of lager	Stof mg/Nm3 dr,bij 11%O2 of lager	Temp NVK °C	Debiet Nm3/h
Norm	10	50	50	200	10	10	950	
01/aug	0,0	18,8	0,2	143,9	1,4	2,4	1049	46225
02/aug	0,0	31,9	0,3	148,5	1,6	1,6	1049	45868
03/aug	0,0	29,1	0,0	143,2	0,9	1,3	1051	51222
04/aug	0,0	37,8	0,6	140,0	1,7	1,5	1037	51167
05/aug	0,0	25,8	0,3	127,3	1,4	2,1	1030	51202
06/aug	0,0	20,9	0,4	144,9	0,8	2,5	1050	50295
07/aug	0,0	27,9	0,0	141,9	0,8	2,3	1053	51952
08/aug	0,0	27,7	0,0	141,1	0,8	2,2	1046	51786
09/aug	0,0	31,1	0,1	148,5	1,0	1,5	1083	47188
10/aug	0,0	37,4	0,0	148,6	1,8	1,6	1052	44977
11/aug	0,0	23,8	0,0	147,3	0,5	1,1	1042	49627
12/aug	SD	SD	SD	SD	SD	SD	SD	SD
13/aug	0,0	34,6	0,9	137,3	2,3	0,9	1022	49081
14/aug	0,0	36,4	0,4	141,7	1,4	1,4	1048	46081
15/aug	0,0	55,4	0,6	151,2	2,4	2,8	1052	46359
16/aug	0,0	35,1	0,9	135,1	1,4	1,2	1030	48006
17/aug	0,0	23,1	0,2	147,7	0,8	1,3	1075	48248
18/aug	0,0	34,1	0,3	133,3	1,8	1,1	1053	49547
19/aug	0,0	52,3	0,2	134,6	4,2	0,6	1021	46965
20/aug	0,0	39,0	0,4	147,7	1,5	1,8	1068	51236
21/aug	0,0	33,1	1,6	132,5	2,2	1,1	1032	52246
22/aug	0,0	24,2	0,2	151,5	1,1	0,8	1077	53723
23/aug	0,0	5,2	0,0	148,7	0,6	1,3	1037	53207
24/aug	0,1	32,6	2,5	149,0	1,5	4,5	1049	51989
25/aug	0,0	26,0	0,2	112,2	1,2	5,1	1008	52908
26/aug	0,0	31,3	0,9	105,0	1,9	1,9	986	49260
27/aug	0,1	21,3	1,8	139,5	0,8	2,6	1022	53559
28/aug	0,0	36,3	0,6	127,9	1,1	2,7	1011	54006
29/aug	0,0	13,5	0,1	142,8	0,8	2,1	1030	52891
30/aug	0,0	10,3	0,0	143,0	1,0	1,8	1041	52586
31/aug	0,0	20,0	0,1	149,2	0,8	3,0	1017	50992
GEMIDDELDE	0,0	29,2	0,5	140,2	1,4	1,9	1041	50147
MINIMUM	0,0	5,2	0,0	105,0	0,5	0,6	986	44977
MAXIMUM	0,1	55,4	2,5	151,5	4,2	5,1	1083	54006

N,B, Niet beschikbaar
G,D, Geen data
S,D, Shut Down

meetwaarden omgerekend naar standaardvoorwaarden (niet 11% O2) cfr 5,2,3bis1,14
meetonzekerheid in rekening genomen cfr 5,2,3bis1,25
periodes van inwerkingstelling & stillegging niet meegenomen cfr 5,2,3,bis1,27

MAANDOVERZICHT GEVALIDEERDE DAGGEMIDDELDEN

Maand **aug/19**



DT02

Dag/Maand	HCl mg/Nm3 dr,bij 11%O2 of lager	CO mg/Nm3 dr,bij 11%O2 of lager	SO2 mg/Nm3 dr,bij 11%O2 of lager	NOx mg/Nm3 dr,bij 11%O2 of lager	TOC mg/Nm3 dr,bij 11%O2 of lager	Stof mg/Nm3 dr,bij 11%O2 of lager	Temp NVK °C	Debiet Nm3/h
Norm	10	50	50	200	10	10	950	
01/aug	0,3	18,2	17,5	147,4	1,3	0,2	1050	55365
02/aug	0,2	24,1	34,3	150,4	1,3	0,3	1054	54807
03/aug	0,4	9,7	19,6	152,4	0,7	0,3	1101	55719
04/aug	1,1	20,1	11,9	153,2	0,9	0,3	1087	55089
05/aug	0,8	20,5	4,3	145,2	2,5	0,5	1049	56572
06/aug	0,6	14,3	1,5	150,3	1,5	0,4	1079	54357
07/aug	0,4	6,8	0,0	151,1	0,7	0,2	1079	53752
08/aug	0,3	1,4	0,1	142,6	0,6	0,3	1057	56338
09/aug	0,3	11,8	13,9	151,7	1,2	0,1	1069	55912
10/aug	0,5	6,9	16,1	148,6	0,6	1,0	1038	58254
11/aug	0,6	6,0	24,5	144,5	0,6	3,5	1040	58041
12/aug	SD	SD	SD	SD	SD	SD	SD	SD
13/aug	0,4	19,3	12,6	128,5	1,6	0,3	986	59244
14/aug	0,7	10,9	17,9	149,0	1,2	0,2	1057	56510
15/aug	0,5	8,9	13,4	143,3	0,9	0,3	1054	56461
16/aug	0,7	7,7	18,9	147,5	0,6	0,3	1065	56973
17/aug	1,0	29,8	26,2	148,5	1,3	0,2	1049	54616
18/aug	0,4	14,9	30,3	137,6	1,3	0,4	1041	57419
19/aug	0,4	9,0	5,0	122,3	0,8	0,3	1023	57550
20/aug	0,3	16,4	6,1	131,8	1,1	0,2	1045	57111
21/aug	0,2	10,3	0,6	128,0	1,8	0,3	1040	57419
22/aug	SD	SD	SD	SD	SD	SD	SD	SD
23/aug	SD	SD	SD	SD	SD	SD	SD	SD
24/aug	0,4	5,6	0,5	139,8	0,5	0,1	1051	57702
25/aug	0,5	17,0	0,2	112,4	0,9	4,3	1030	58690
26/aug	0,4	15,0	0,2	116,5	1,7	0,4	1017	53263
27/aug	0,3	4,2	0,5	126,7	0,8	0,1	1019	56060
28/aug	0,2	9,1	3,1	134,8	1,3	0,1	1021	57716
29/aug	0,1	3,2	2,3	141,0	1,5	0,1	993	58836
30/aug	0,8	26,8	5,8	140,4	5,9	0,1	1026	55429
31/aug	0,1	17,4	0,1	148,6	5,8	0,2	1013	61091
GEMIDDELTE	0,5	13,1	10,3	140,5	1,5	0,5	1044	56653
MINIMUM	0,1	1,4	0,0	112,4	0,5	0,1	986	53263
MAXIMUM	1,1	29,8	34,3	153,2	5,9	4,3	1101	61091

N.B. Niet beschikbaar
G.D. Geen data
S.D. Shut Down

meetwaarden omgerekend naar standaardvoorwaarden (niet 11% O2) cfr 5.2.3bis1.14
meetonzekerheid in rekening genomen cfr 5.2.3bis1.25
periodes van inwerkingstelling & stillegging niet meegenomen cfr 5.2.3.bis1.27

MAANDOVERZICHT GEVALIDEERDE DAGGEMIDDELDEN

Maand **aug/19**



DT03

Dag/Maand	HCl mg/Nm3 dr,bij 11%O2 of lager	CO mg/Nm3 dr,bij 11%O2 of lager	SO2 mg/Nm3 dr,bij 11%O2 of lager	NOx mg/Nm3 dr,bij 11%O2 of lager	TOC mg/Nm3 dr,bij 11%O2 of lager	Stof mg/Nm3 dr,bij 11%O2 of lager	Temp NVK °C	Debiet Nm3/h
Norm	10	50	50	200	10	10	950	
01/aug	0,2	23,1	0,0	92,8	1,0	0,1	1029	27694
02/aug	0,2	16,5	0,0	75,8	0,7	0,1	1020	27608
03/aug	0,2	22,3	0,0	77,1	0,6	0,1	1023	27015
04/aug	0,0	20,9	0,0	68,3	0,7	0,1	1004	27552
05/aug	0,1	30,9	0,0	59,9	1,3	0,1	974	27907
06/aug	0,1	25,2	0,0	64,9	0,8	0,1	993	27745
07/aug	0,1	23,3	0,0	68,6	0,9	0,1	1007	26886
08/aug	0,0	13,0	0,0	89,7	0,6	0,1	1042	27854
09/aug	0,3	10,7	0,0	93,3	0,6	0,1	1052	27998
10/aug	0,1	20,4	0,0	105,2	0,8	0,1	1004	27417
11/aug	0,3	19,3	0,0	112,5	0,6	0,1	1033	28119
12/aug	SD	SD	SD	SD	SD	SD	SD	SD
13/aug	0,6	23,0	0,2	112,6	1,2	0,1	1016	27897
14/aug	0,3	9,6	0,0	86,5	0,8	0,1	1012	27450
15/aug	0,2	34,4	0,0	78,4	1,1	0,1	1006	27340
16/aug	0,2	69,9	0,1	58,4	1,4	0,0	1008	27495
17/aug	0,2	22,1	0,0	95,4	0,7	0,1	1015	27928
18/aug	0,6	17,7	0,0	98,0	0,7	0,1	1025	27764
19/aug	0,2	22,8	0,0	76,8	1,0	0,0	985	27365
20/aug	0,2	87,4	0,0	83,5	1,4	0,1	997	27720
21/aug	0,2	12,9	0,0	116,5	0,6	1,4	1049	28525
22/aug	0,2	35,9	0,0	97,2	0,7	0,1	1047	28208
23/aug	0,4	14,1	0,0	104,1	0,6	0,0	1030	27818
24/aug	0,3	51,1	0,1	65,8	1,0	0,1	1021	27445
25/aug	0,3	34,4	0,0	69,6	0,9	0,1	1003	26939
26/aug	SD	SD	SD	SD	SD	SD	SD	SD
27/aug	0,1	36,2	0,0	70,5	1,3	0,0	1018	27738
28/aug	0,0	30,4	0,0	95,7	0,9	0,0	1041	28366
29/aug	0,1	16,8	0,0	77,3	0,7	0,3	1014	27659
30/aug	0,2	25,8	0,0	76,1	0,9	0,3	1000	27418
31/aug	0,4	38,9	0,0	72,8	0,8	0,4	977	27090
GEMIDDELDE	0,2	27,9	0,0	84,3	0,9	0,1	1015	27654
MINIMUM	0,0	9,6	0,0	58,4	0,6	0,0	974	26886
MAXIMUM	0,6	87,4	0,2	116,5	1,4	1,4	1052	28525

N.B. Niet beschikbaar
G.D. Geen data
S.D. Shut Down

meetwaarden omgerekend naar standaardvoorwaarden (niet 11% O2) cfr 5.2.3bis1.14
meetonzekerheid in rekening genomen cfr 5.2.3bis1.25
periodes van inwerkingstelling & stillegging niet meegenomen cfr 5.2.3.bis1.27

Evaluatie conformiteit halfuursgemiddelden DTO's

Maand

aug/19



aantal reële non-conformiteiten t.o.v A-norm/ jaar

Installatie	parameter	aantal half-uren	n non cfr t.o.v A-norm
DTO1	NOx	10696	1
DTO2	NOx	9155	5
DTO3	NOx	9227	13

aantal reële non-conformiteiten t.o.v B-norm/ jaar

Installatie	parameter	aantal half-uren	n non cfr t.o.v B-norm	97% B-norm
DTO1	Stof	10746	43	99,6
	TOC	10663	122	98,9
	HCl	10675	0	100,0
	SO2	10696	44	99,6
	NOx	10696	40	99,6

Installatie	parameter	aantal half-uren	n non cfr t.o.v B-norm	97% B-norm
DTO2	Stof	9215	14	99,8
	TOC	9140	196	97,9
	HCl	9155	1	100,0
	SO2	9155	320	96,5
	NOx	9155	145	98,4

Installatie	parameter	aantal half-uren	n non cfr t.o.v B-norm	97% B-norm
DTO3	Stof	9367	60	99,4
	TOC	9227	29	99,7
	HCl	9227	0	100,0
	SO2	9227	0	100,0
	NOx	9227	77	99,2

meetwaarden omgerekend naar standaardvoorwaardencfr 5.2.3bis1.14

meetonzekerheid in rekening genomen cfr 5.2.3bis1.25

periodes van inwerkingstelling & stillegging niet meegenomen cfr 5.2.3.bis1.27