

SCHRIFTELIJKE VRAAG

nr. 1058

van **CHRIS JANSSENS**

datum: 4 augustus 2022

aan **ZUHAL DEMIR**

VLAAMS MINISTER VAN JUSTITIE EN HANDHAVING, OMGEVING, ENERGIE EN TOERISME

PV-installaties - Uitval door overspanning op het net en forfaitaire compensatie

Eigenaars van PV-installaties waarvan de omvormers zichzelf uitschakelen bij zonnig weer door overspanning op het net, kunnen sinds 14 juli 2022 een compensatie aanvragen bij distributienetbeheerder Fluvius. De forfaitaire compensatie in 2022 bedraagt 7,5 euro per kVA omvormersvermogen en wordt één keer per jaar uitbetaald, ten laatste op 30 november van het jaar.

1. Hoeveel klachten ontving Fluvius al in 2022 over uitvallende PV-installaties? Graag een opdeling per provincie.
 - a) Hoeveel van deze klachten waren daadwerkelijk te wijten aan overspanning op het net?
 - b) Hoeveel van deze klachten waren niet te wijten aan overspanning op het net? Wat waren de voornaamste redenen voor het uitvallen van de PV-installatie?
 - c) In hoeveel gevallen kon de oorzaak van het uitvallen van de PV-installatie niet worden vastgesteld? Wat werd er in dat geval gedaan om het probleem alsnog te verhelpen?
2. Hoeveel compensatiepremies werden er al aangevraagd?
3. Zijn er al compensatiepremies geweigerd? Zo ja, op basis waarvan?
4. Zijn er al compensatiepremies uitbetaald? Zo ja, hoeveel?
5. Hoe werd het forfaitaire compensatiebedrag van 7,5 euro per kVA omvormersvermogen concreet bepaald? Zal dit bedrag volgens de minister volstaan om alle eigenaars van uitvallende PV-installaties volledig te vergoeden voor de geleden schade?
6. Zal het forfaitaire compensatiebedrag in 2023 worden aangepast? Zo ja, op basis waarvan zal het nieuwe bedrag worden bepaald?

ANTWOORD

op vraag nr. 1058 van 4 augustus 2022

van **CHRIS JANSSENS**

1. Tussen 1 januari en 31 augustus 2022 heeft Fluvius in totaal 1.850 klachten m.b.t. uitvallende PV-installaties ontvangen. De detailcijfers zijn opgenomen in bijlage maar deze zijn enkel beschikbaar per Fluvius-regio en niet per provincie.
 - a. 1.591 van deze klachten waren te wijten aan overspanning op het net.
 - b. 259 klachten waren niet te wijten aan overspanning op het net; daar lag de oorzaak bij de binneninstallatie. Fluvius heeft geen verdere detailinformatie over de specifieke problemen bij de binneninstallatie.
 - c. Indien de techniker van Fluvius bij een eerste interventie geen oorzaak kan vaststellen (bv. omdat de spanning op dat moment in orde is), kan een spanningsmeter bij de klant geïnstalleerd worden die gedurende enkele dagen de spanning meet. Op basis daarvan kan worden vastgesteld of er daadwerkelijk een spanningsprobleem is en zo ja, of dit te wijten is aan het net of aan de binneninstallatie.
2. Er werden al 454 compensatiepremies aangevraagd.
3. Er werden nog geen compensatiepremies geweigerd. De ontvangen aanvragen worden op dit moment nog geanalyseerd. Elke aanvrager zal tegen uiterlijk 30 november feedback krijgen, en zo hij recht heeft, een compensatiepremie ontvangen.
4. Er werden nog geen compensatiepremies uitbetaald. De ontvangen aanvragen worden op dit moment nog geanalyseerd. Elke aanvrager zal tegen uiterlijk 30 november feedback krijgen, en zo hij recht heeft, een compensatiepremie ontvangen.
5. De forfaitaire compensatie werd berekend op basis van het kVA omvormervermogen omdat Fluvius over deze gegevens beschikt. Op basis van de beschikbare cijfers van aangemelde PV-installaties werd er een jaarproductie voor een gemiddelde PV-installatie berekend per kVA omvormervermogen. De jaarproductie van een gemiddelde PV-installatie komt neer op 1118 kWh/kVA. Er wordt uitgegaan van een gemiddeld jaarlijks verlies van productie door toedoen van een lokale congestie van 3% per kVA. Voor het verlies aan productie wordt uitgegaan van een gemiddelde zelfconsumptie van 35% op jaarbasis waarbij dit productieverlies wordt berekend aan de hand van de gemiddelde elektriciteitsprijs voor afname van het afgelopen jaar. 65% van het productieverlies wordt vergoed op basis van de gemiddelde terugleververgoeding van het afgelopen jaar. Voor de gemiddelde prijs voor afname en de terugleververgoeding werd er beroep gedaan op de cijfers die de VREG ter beschikking stelt op zijn website (<https://www.vreg.be/nl/energiemarkt-cijfers>). Daarnaast wordt het verlies aan groenestroomcertificaten (GSC) ook gecompenseerd. Daarbij wordt er uitgegaan van hetzelfde gemiddeld jaarlijks verlies van 3% per kVA. Dit verlies wordt dan vermenigvuldigd met de waarde van de GSC waar de prosumant in kwestie recht op heeft. De compensatie voor 2022 komt in totaal neer op 7.5 euro/kVA voor het verlies aan productie. Bij de compensatie wordt dus rekening gehouden met de hoge elektriciteitsprijzen van het afgelopen jaar. De compensatie voldoet om het geleden verlies te vergoeden. Het is echter mogelijk dat bepaalde PV-installaties meer dan 3% procent van de totale productie verlies lijden door het toedoen van lokale congestie. Daarbij is de inschatting dat dit eerder uitzonderlijk zou

voorvallen. De hoogte van de compensatie voor het verlies aan GSC is afhankelijk van de waarde van de GSC.

6. Artikel 3.1.34/3 van het Energiebesluit stelt dat de minister jaarlijks tegen eind oktober de hoogte van de compensatie moet vastleggen. De hoogte van de compensatie voor het jaar 2023 zal waarschijnlijk volgens dezelfde berekeningswijze worden bepaald als deze van het jaar 2022. De exacte berekening van de compensatie voor 2023 zal gebeuren op basis van de beschikbare parameters zoals de gemiddelde afnameprijzen en terugleververgoedingen in 2023.

BIJLAGE

[Detailcijfers klachten uitvallende PV-installaties](#)